



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

**Tableau 13 / UR Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Uri**  
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2026

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris) (Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris) Hiver Eté Année (GWh) (GWh) (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
1 301500	Bürglen Loreto	1895	1967	2.40	1.50	1.50	2.50	5.20	7.70
2 300800	Gurtellen	1900	2017	2.00	10.00	9.82	6.60	32.20	38.80
3 300100	Hospental	1902	1977	1.60	2.00	1.95	1.60	5.30	6.90
4 301000	Arniberg	1910	1969	1.80	13.30	13.00	9.72	37.50	47.22
5 300200	Realp 1	1914	2008	0.20	0.90	0.88	0.70	3.30	4.00
6 600400 *	Ritom 1	1920	1958	6.60	9.57	9.57	24.80	21.61	46.40
7 300900	Amsteg	1923	1998	50.00	120.00	120.00	120.20	323.30	443.50
8 301200	Bocki 1	1931	1997	0.55	1.70	1.60	2.60	6.00	8.60
9 600100 *	Lucendro	1947		7.00	30.00	29.00	34.85	16.30	51.15
10 600200 *	Tremola-Sella Centrale pomp.	1947		( 1.20 )	( 0.49 )	( 0.56 )	( 0.89 )	( 0.99 )	( 1.88 )
11 300700	Wassen Pfaffensprung	1949	1992	26.00	58.00	53.75	100.00	190.00	290.00
12 301700	Isenthal Bolzbach	1955	2025	3.80 ( 0.63 )	12.50 ( 2.80 )	12.00 ( 2.80 )	14.70	31.00	45.70
13 301600	Kleintal Isenthal	1959	2009	0.80	1.20	1.18	1.00	3.80	4.80
14 302200 *	Hinterthal Hüribach	1960		1.10	0.06	0.06	0.07	0.17	0.24
15 300500	Göschenen Andermatt	1961		12.00	33.26	32.50	42.00	84.00	126.00
16 300300	Oberalp	1961	2002	0.80	2.90	3.00	2.70	7.40	10.10
17 300400	Göschenen Göschenalp	1962		30.00	164.80	160.65	125.30	168.00	293.30

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '\*I'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

**Tableau 13 / UR Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Uri**  
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2026

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)  (Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)  Hiver      Eté      Année (GWh)      (GWh)      (GWh)		
		Pre-mière	Après dernière transformation						
18 301800 *	Sahli Ruosalp	1962		2.00	2.27	2.18	1.98	7.36	9.34
19 301300	Unterschächen	1962	2005	0.70	2.30	2.00	2.14	6.01	8.15
20 301100	Bocki 2	1963	1997	0.83	7.00	5.93	5.90	20.10	26.00
21 301400	Bürglen Unterschächen	1967		5.75	23.50	22.20	19.65	72.05	91.70
22 300600	Göschenen Unterdorf	1969	2001	2.25	1.47	1.28	1.80	3.00	4.80
23 301250	Äsch	1996		1.00	0.52	0.53	0.40	1.50	1.90
24 300950	Amsteg Regulierzentrale	1998		46.00	1.73	1.73	1.50	5.05	6.55
25 300750	Wassen Dotierzentrale	1998		4.00	0.72	0.72	1.10	2.20	3.30
26 301550	Bannwald Altdorf	2002		0.16	0.30	0.30	0.33	0.66	0.99
27 300825	Stäubenwald	2007		0.50	0.33	0.31	0.20	0.80	1.00
28 301650	Seedorf Chuchibach	2012		0.14	0.38	0.38	0.30	0.90	1.20
29 300875	Schattigmatt	2016		2.60	4.20	4.00	2.00	12.00	14.00
30 300250	Realp 2	2017		2.40	2.81	2.69	1.90	7.60	9.50
31 300850	Fellitobel	2018		0.75	2.30	2.30	1.40	3.30	4.70
32 300975	Erstfeldertal	2020		5.50	11.50	11.50	3.40	28.60	32.00
33 301375	Schächen	2020		6.50	4.90	4.60	4.40	12.00	16.40
34 301525	Palanggenbach 1	2023		1.10	3.00	2.90	5.00	6.50	11.50

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '\*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

**Tableau 13 / UR Centrales existantes avec part de souveraineté du canton de: Uri**  
(classées selon la date de la première mise en service)

Etat au: 1er janvier 2026

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné (Débit maximal refoulé) (m3/s)	Puissance des turbines (Puissance installée des pompes) (MW)	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs (Puissance max. absorbée par les moteurs) (MW)	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation				(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
							Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
35 301050	Intschialp		2024	1.10	0.33	0.33	0.12	0.48	0.60
					531.26 ( 3.29 )	516.34 ( 3.36 )	542.86 ( 0.89 )	1'125.18 ( 0.99 )	1'668.05 ( 1.88 )

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '\*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Aménagements intercantonaux: la puissance et l'énergie sont prises en compte selon les parts de souveraineté cantonales fixées.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.