



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / VS: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
1 501100	Massaboden	1899	1959	20.00	7.20	7.20	14.00	29.00	43.00
2 508400	Champéry Etrivouez	1901	1990	0.30	0.97	0.58	0.81	1.45	2.26
3 509000	Vouvry	1902	1953	0.92	8.00	7.50	3.20	2.92	6.12
4 503800	Beulet	1907	1990	0.65	0.72	0.72	0.60	1.60	2.20
5 506400	Martigny-Bourg	1908	1945	10.20	22.00	13.00	36.30	52.90	89.20
6 503400	Navisence	1908	1956	11.50	52.00	50.00	130.00	160.00	290.00
7 502200	Ackersand 1	1909	1999	4.50	29.20	27.00	15.00	85.00	100.00
8 502900	Dala	1909	2006	2.40	13.00	12.30	11.00	30.00	41.00
9 508500	Monthey (Vièze)	1910	1999	5.00	13.60	11.60	18.50	36.80	55.30
10 503000	Chippis-Rhône	1911	1998	62.00	47.84	46.40	80.00	183.00	263.00
11 504000	Bramois (Groupes 1 à 4)	1915		9.50	25.20	24.00	27.00	54.00	81.00
12 505600	Sorniot (Centrale de pompage)	1915	1960	(0.17)	(0.34)	(0.39)	(0.10)	(0.50)	(0.60)
13 502450	Blatten	1915	1994	0.22	0.45	0.45	1.40	1.60	3.00
14 506700	Châtelard-Barberine 1 + 2	1923	1977	16.00	112.00	98.00	94.00	54.00	148.00
				(4.00)	(30.00)	(32.00)	(3.50)	(8.50)	(12.00)
15 502800	Turtmann	1925	1954	3.90	23.90	21.50	24.70	45.40	70.10
16 502600	Oberems (Argessa)	1926	1942	1.12	8.20	7.30	13.20	2.20	15.40
				(0.45)	(5.67)	(4.77)		(10.00)	(10.00)
17 502700	Meretschi (Pumpzentrale)	1926	1955	(0.72)	(0.99)	(1.10)	(0.40)	(1.10)	(1.50)
18 507200	Vernayaz (CFF)	1927	1990	17.40	92.00	92.00	116.00	124.00	240.00
19 502100	Riedji	1929		0.45	0.59	0.52	0.90	1.20	2.10
20 506300	Sembrancher	1929		6.80	11.00	8.50	27.24	29.32	56.56
21 506600	Trient	1929	1995	1.60	1.00	1.00	0.50	1.50	2.00

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / VS: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
22 505700	Champsec	1930	1994	1.20	8.70	5.50	1.60	9.00	10.60
23 506100	Orsières	1931	1958	8.00	26.40	24.00	42.60	63.90	106.50
24 501400	Silliboden	1942	1980	1.50	6.10	6.70	15.20	20.30	35.50
25 501000	Mörel	1943		22.00	54.90	45.00	79.90	192.90	272.80
26 506200	Tsi (Centrale de pompage)	1943		(0.36)	(0.46)	(0.54)	(1.40)		(1.40)
27 506000	Niollet 1	1947	2004	0.30	0.32	0.30	0.48	0.80	1.28
28 502000	Wiesti	1949	1990	0.80	3.40	3.30	4.40	7.70	12.10
29 504300	Cleuson (Centrale de pompage)	1950		(2.20)	(4.10)	(4.10)	(7.20)	(3.80)	(11.00)
30 507500	Miéville	1950	1960	5.40	60.00	60.00	63.20	47.20	110.40
31 507700	Clusanfe (Centrale de pompage)	1950	1963	(2.00)	(0.88)	(0.90)		(0.80)	(0.80)
32 507900	* Lavey	1950	1990	220.00	52.20	40.60	110.20	121.80	232.00
33 500900	Aletsch	1951	1965	7.00	35.30	35.30	16.00	111.50	127.50
34 603500	Gondo	1952	1979	11.00	46.00	42.00	48.30	140.20	188.50
35 504100	Bramois (Groupe 7)	1953		3.90	0.43	0.40	0.60	1.40	2.00
36 603600	Tannuwald	1953	1979	2.00	5.20	5.00	3.80	12.70	16.50
37 500600	Ernen	1954		13.00	33.00	32.00	55.20	127.50	182.70
38 505400	Riddes	1956	1992	28.75	258.00	225.00	421.60	246.20	667.80
39 503700	St-Léonard	1956	1998	10.50	36.00	34.00	56.00	37.00	93.00
40 503600	Chamarin	1957		0.30	1.90	0.90		0.60	0.60
41 505000	Fionnay (Dixence)	1957		45.00	306.00	300.00	122.00	52.00	174.00
42 603400	Gabi	1957	1986	4.80	11.33	11.00	9.00	33.00	42.00
43 503500	Croix	1957	1999	9.00	66.00	64.00	100.00	47.00	147.00

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / VS : Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
44 503200	Mottec	1958		18.00 (10.30)	71.00 (31.70)	69.00 (35.50)	110.00 (1.00)	25.00 (30.00)	135.00 (31.00)
45 505900	Pallazuit	1958		10.00	33.40	32.00	38.00	69.00	107.00
46 503300	Vissoie	1958		13.00	50.00	45.00	90.00	120.00	210.00
47 503350	Vissoie "groupe auxiliaire"	1958		1.00	0.68	0.65			
48 505300	Fionnay (Mauvoisin)	1958	1992	34.50	140.00	138.00	184.60	101.20	285.80
49 502300	Ackersand 2	1959		15.00	64.40	63.00	35.20	127.90	163.10
50 500200	Merezenbach	1959		0.50	1.99	1.89	2.50	6.80	9.30
51 505100	Nendaz	1960		45.00	392.00	384.00	163.00	61.00	224.00
52 501700	Saas-Fee	1960		1.00	1.55	1.50	0.03	0.17	0.20
53 504400	Ardon	1960	1996	7.50	52.00	50.00	28.00	136.00	164.00
54 503100	Lona	1961		0.40	1.05	1.00	0.50	1.50	2.00
55 504600	Stafel (Centrale de pompage)	1961		(9.90)	(23.40)	(26.50)	(1.60)	(43.30)	(44.90)
56 504900	Arolla (Centrale de pompage)	1963		(12.60)	(43.00)	(48.60)	(4.40)	(80.70)	(85.10)
57 505800	Hospitalet	1963		1.02	1.47	1.40	0.70	3.40	4.10
58 508600	Monthey (Tine)	1963	1994	1.50	9.80	9.40	14.80	24.60	39.40
59 505200	Chanrion	1964		10.00	30.00	28.00	2.40	69.60	72.00
60 504800	Ferpècle (Centrale de pompage)	1964		(8.40)	(19.50)	(21.30)	(2.60)	(39.60)	(42.20)
61 507600	Giétroz du Fond (C.de pomp.)	1965		(0.60)	(1.03)	(1.10)		(1.60)	(1.60)
62 501800	Stalden (KWM)	1965		20.00	185.00	180.00	215.50	302.90	518.40
63 504700	Z'Mutt (Centrale de pompage)	1965		(17.80)	(83.00)	(86.40)	(8.50)	(197.40)	(205.90)
64 500400	Neubrigg	1965	2003	4.50	26.00	25.00	22.00	68.00	90.00
65 500300	Rappental	1965	2003	2.00	1.20	1.10	0.60	2.40	3.00

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / VS: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
66 203600 *	Innergsteig	1966		2.60	5.37	4.93	2.03	8.41	10.44
67 501500	Zermeiggen	1966		19.00	74.00	74.00	85.40	48.00	133.40
68 502400	Unterbäch	1966	1995	0.22	0.85	0.85	2.00	3.00	5.00
69 500100	Altstafel	1967		2.80	9.67	9.20	16.80	4.80	21.60
70 501200	Bitsch (Biel)	1969	1980	55.00	340.00	331.00	16.00	540.00	556.00
71 500700	Saflisch	1969	2005	0.50	1.25	1.20	2.00	4.30	6.30
72 504500	Balavaud	1971		0.11	0.48	0.45	0.90	1.40	2.30
73 500800	Heiligkreuz	1971	1989	7.10	41.00	41.00	9.00	47.40	56.40
74 500500	Fieschertal	1975	1999	15.00	64.00	64.00	13.00	129.00	142.00
75 502500	Lötschen	1976	2008	22.00	122.00	122.00	50.00	280.00	330.00
76 503900	Sauterot (Hérémence LYSA)	1977		0.90	5.10	4.50	7.30	15.20	22.50
77 506800 I	Châtelard-Vallorcine	1978		35.00	130.25	105.00	127.50	77.50	205.00
78 507100 I	Châtelard-Vallorcine (C.pomp.)	1978		(18.00)	(40.00)	(40.00)	(12.50)	(50.00)	(62.50)
79 507300 I	La Bâtiaz	1978		35.00	85.00	85.00	112.50	95.00	207.50
80 506900 I	Triège (Centrale de pompage)	1978		(1.20)	(0.30)	(0.21)	(0.05)	(0.10)	(0.15)
81 507800	Aboyeu	1981		0.46	3.30	3.20	3.50	6.80	10.30
82 506500	Pont-Neuf	1981		0.18	0.93	0.90	2.08	3.22	5.30
83 501600	Zermeiggen (Pumpzentrale)	1987		(9.00)	(46.00)	(54.00)	(2.20)	(23.00)	(25.20)
84 501350	Bortelalp	1990		0.60	2.35	2.35	4.22	1.51	5.73
				(0.46)	(2.62)	(2.80)		(1.06)	(1.06)
85 501375	Ganterbrücke	1990		1.00	5.01	5.00	9.00	14.20	23.20
86 500250	Wannebode	1990	2012	1.60	2.13	1.90	1.60	6.40	8.00
87 508650	Monthey (Commune)	1992		5.70	0.40	0.36	0.80	1.20	2.00

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "**".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

**Tabelle 13 / VS: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis
(geordnet nach erster Betriebsaufnahme)**

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebs- aufnahme		Ausbau- wasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
88 502050	Täschbach	1992		0.40	1.65	1.60	2.77	5.67	8.44
89 505750	STEP Vallée Bagnes	1993	2007	0.10	0.40	0.38	0.49	0.41	0.90
90 502350	Baltschieder	1994		0.07	0.33	0.30	0.40	0.98	1.38
91 501450	Gärsterna	1995		0.07	0.45	0.45	0.90	1.20	2.10
92 506050	Niollet 2	1996		0.30	1.20	1.15	2.30	3.70	6.00
93 507850	La Rasse	1998		0.20	0.72	0.72	0.60	1.20	1.80
94 505775	Pas-du-Lein	1998		0.20	0.47	0.45	0.74	1.49	2.23
95 504950	Bieudron	1999		75.00	1,285.00	1,260.00		520.00	
96 502375	Kalter Brunnen	2000		0.07	0.50	0.46	1.00	1.80	2.80
97 504350	Les Rochers, Savièse	2001		0.15	0.33	0.33	0.50	0.70	1.20
98 501850	Mutt	2002		4.00	11.30	12.00	9.20	22.00	31.20
99 504325	La Zour	2004		0.30	0.46	0.46	0.50	1.20	1.70
100 508450	Torrent de Soi	2005		0.37	0.92	0.85	0.70	1.40	2.10
101 505125	1er Palier Isérables c. Arcay	2005	2013	0.12	0.35	0.35	1.00	1.20	2.20
102 502410	Turtig	2007		0.25	1.06	1.06	2.85	4.04	6.89
103 502430	Niedergesteln	2008		0.08	0.58	0.58	0.62	1.90	2.52
104 502420	Tatz	2008		0.08	0.33	0.33	0.40	1.08	1.48
105 502550	Oberems (Gemeinde)	2009		0.20	0.75	0.75	0.70	1.80	2.50
106 505780	Vollèges-Cries	2009		0.16	0.90	0.84	1.05	2.45	3.50
107 502415	Chriz	2009	2011	0.13	0.55	0.62	0.95	1.35	2.30
108 502090	Törbel (Gappil)	2010		0.08	0.49	0.50	0.18	1.09	1.27
109 502475	Wiler	2010		0.40	1.40	1.40	0.35	2.75	3.10
110 504335	Arbaz I (Comba Energies)	2010		0.15	0.59	0.75	0.84	1.36	2.20

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / VS: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Wallis (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2015

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
111 502390	Breite Stäg	2010		0.38	1.30	1.27	1.06	4.00	5.06
112 502440	Fafleralp	2012		0.55	1.25	1.20	0.13	3.77	3.90
113 500550	Fiesch	2012		10.00	3.10	2.80	1.60	6.60	8.20
114 503650	Icogne	2012		0.50	2.00	2.00	0.93	3.72	4.65
115 503950	Sauterôt (Hérémence FMdB)	2012		6.00	0.60	0.60	0.60	1.50	2.10
116 502480	Dornbach (Ferden)	2013		0.15	0.99	0.99	0.10	2.10	2.20
117 501360	Gantergrund Nessel u.Mittubäch	2013		0.17	0.55	0.55	0.71	1.52	2.23
118 505450	Les Afforêts-Leytron	2013		0.07	0.47	0.49	1.38	0.92	2.30
119 507250	Vernayaz (STE SV SA)	2013		0.12	0.46	0.44	1.00	1.40	2.40
120 500275	Walibach, Grafschaft	2013		0.53	3.64	3.64	2.40	9.70	12.10
121 502395	Bachtoli	2014		0.18	0.98	0.99	0.63	1.89	2.52
122 508675	Chable II	2014		0.08	0.42	0.42	1.45	1.45	2.90
123 502071	Siwibach (Eisten, VS)	2014		0.15	1.00	1.00	1.40	3.20	4.60
124 500150	Ulrichen	2014		1.10	2.35	2.35	1.30	7.20	8.50
					4'764.52	4'557.42	4'441.62	5'205.14	9'646.76
					(332.99)	(360.21)	(45.45)	(491.46)	(536.91)

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "***".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.