



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
1 100100	Val Giuv	1979		0.43	1.50	1,42	1.20	4.90	6.10
2 100150	Val Strem	1945	2009	1.00	2.00	2.00	0.60	5.40	6.00
3 100200	Sedrun 1	1968	2011	30.00	150.00	147.00	182.30	79.10	261.40
4 100250	Sedrun 2	1968		3.00	0.75	,7	0.60	2.30	2.90
5 100300	Tavanasa (KVR)	1962		46.00	180.00	176,4	220.50	342.90	563.40
6 100400	Russein	1947	2015	7.00	24.87	24,2	8.40	58.40	66.80
7 100500	Ferrera	1999		0.60	4.23	4,23	3.79	14.72	18.51
8 100550	Trun	1943	2005	0.28	0.60	,6	1.00	3.00	4.00
9 100575	Dardin (Casut)	2008		0.13	0.40	,42	0.39	1.24	1.63
10 100600	Tavanasa / Obersaxen (AHSAG)	1946		2.70	10.14	10,14	2.71	20.13	22.84
11 100625	St. Joseph, Obersaxen	2017		1.20	4.26	4,26	2.40	10.10	12.50
12 100700	Mutteins	1960		3.00	12.50	12.00	12.90	41.40	54.30
13 100800	Ladral	1973		0.90	5.10	5,6	3.47	12.06	15.53
14 100900	Ilanz 1	1990		50.00	34.50	33,8	50.50	86.70	137.20
15 101000	Ilanz 2	1992		8.00	49.50	48,5	23.20	116.40	139.60
16 101100	Zervreila	1958	1999	20.00	22.00	20.00	18.10	7.60	25.70
				(7.00)	(5.80)	(7.00)	()	(4.40)	(4.40)
17 101200	Safien Platz	1957	1997	23.00	90.00	88.00	93.70	68.60	162.30
18 101300	Rothenbrunnen (KWZ)	1958	2011	21.90	135.00	127.00	159.50	171.20	330.70
19 101400	Realta	1949	2004	6.00	26.00	26.00	13.90	24.90	38.80
20 101450	Lunschana	1996		0.40	0.94	,94	0.46	1.55	2.01
21 101500	Bargaus	1963		0.96	2.82	2,75	4.50	9.20	13.70
22 101550	Punt Gronda (Segnas)	2012		0.40	2.62	3,3	2.65	8.42	11.07

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
23 101560	Punt Gronda (Platt Alva)	2012		0.30	0.64	,8		1.42	1.42
24 101570	Punt Gronda (Tarschlims)	2013		0.14	0.30	,38	0.80	1.10	1.90
25 101600	Stenna (Flims)	1904	1999	0.85	1.73	1,66	1.80	5.90	7.70
26 101650	Flims, Felsbach (Karstwasser)	2011		0.50	0.88	,85	1.40	2.79	4.19
27 101660	Flims, Felsbach (Bergwasser)	2011		0.30	0.28	,27	0.49	1.01	1.50
28 101700	Mulin	1907	2004	1.40	1.60	1,5	1.25	4.55	5.80
29 101800	Pintrun	1944		5.00	6.48	6,2	7.60	23.20	30.80
30 101900	I Ferrera 1	1962	2017	45.00	126.00	126.00	147.00	65.80	212.80
				(16.00)	(63.00)	(63.00)	(18.90)	(49.70)	(68.60)
31 102000	Ferrera 2	1963	2017	8.00	4.40	4,4	0.50	2.00	2.50
32 102050	Nufenen	2009		0.12	0.30	,3	0.36	0.97	1.33
33 102070	Splügen (Tambobach)	2012		0.53	1.80	1,8	1.50	5.70	7.20
34 102080	Sufers-Dotieranlage	1990	2010	1.70	0.71	,71	0.45	1.05	1.50
35 102100	Bärenburg	1962	2017	80.00	220.00	220.00	188.00	300.00	488.00
36 102200	Bärenburg-Dotierzentrale	1968	2017	3.80	1.60	1,6	0.90	1.90	2.80
37 102300	Sils (KHR)	1961		73.00	247.00	247.00	246.00	414.00	660.00
38 102400	Thusis	1968	2017	6.00	4.60	4,6	4.50	11.20	15.70
39 102500	Preda	1903	1976	0.85	0.90	,6	1.44	2.16	3.60
40 102600	Frauenkirch	1894	1963	0.80	0.70	,7	1.73	2.59	4.32
41 102700	Glaris	1899	1964	2.10	1.13	,96	3.49	3.87	7.36
42 102800	Filisur	1967	2002	16.00	65.00	64.00	84.10	205.70	289.80
43 102900	Tiefencastel (ALK)	1989		18.00	24.00	23.00	31.10	73.30	104.40
44 103000	Stalvedro (Julia)	1936	1980	1.50	0.65	,6	0.80	2.50	3.30

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
45 103050	Mulegn, Tinizong-Rona	2016		1.80	7.00	7.00	2.60	17.40	20.00
46 103100	Tinizong	1954	1971	16.70	69.50	62,7	89.15	101.81	190.96
47 103150	Nandrò	2011		2.40	1.59	1,59	1.38	4.62	6.00
48 103200	Tiefencastel Ost	1970		16.70	52.00	50.00	74.14	82.96	157.10
49 103300	Tiefencastel West	1949		10.00	26.00	25.00	18.29	48.22	66.51
50 103400	Solis	1920	1978	1.45	7.30	7.00	5.49	18.35	23.84
51 103500	Sils (EWZ)	1910	1996	22.00	26.00	25.00	29.84	72.41	102.25
52 103600	Rothenbrunnen (EWZ)	1976		25.00	44.00	38.00	75.39	109.65	185.04
53 103700	Reichenau	1962		120.00	19.06	18.00	41.30	65.00	106.30
54 103800	Litzirüti	1969		3.00	5.00	4,96	6.30	16.30	22.60
55 103850	Lüen (Sagenbach)	2013		0.70	3.55	3,55	2.20	8.80	11.00
56 103900	Lüen (Plessur, Clasaurer)	1914	1990	3.90	7.20	7.00	18.36	24.92	43.28
57 104000	Sand (Plessur)	1947	2011	6.76	9.40	9,2	14.85	32.75	47.60
58 104100	Sand (Rabiusa)	1892	2012	0.90	0.71	,69	1.80	2.65	4.45
59 104200	Klosters	1925	1982	5.50	16.50	16,5	14.00	13.00	27.00
60 104300	Schlappin	1928	2000	1.67	6.10	6,1	9.65	21.15	30.80
61 104400	Küblis	1922	2006	16.50	45.60	44.00	47.50	127.00	174.50
62 104450	Taschinas	2011		3.50	11.33	11,1	13.70	27.30	41.00
63 104500	Igiser Mülbach 1 (Landquart 1)	1901	1978	8.00	0.50	,5	1.40	1.60	3.00
64 104550	Igiser Mülbach 2 (Landquart 2)	1988		8.00	0.71	,66	2.80	2.20	5.00
65 104600	Mapragg	1977		75.00	279.90	274,3	48.00	127.90	175.90
				(30.00)	(159.00)	(162.20)	()	()	()
66 104700	Sarelli	1978		30.00	90.00	88,2	48.70	131.10	179.80

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
67 104800	Ragaz	1892	1956	4.60	0.70	,52		0.80	0.80
68 104850	Industrie	1997		0.06	0.46	,46	0.91	1.82	2.73
69 104900	Valeis	1982	2004	0.44	1.20	1,1	1.80	3.50	5.30
70 105000	Grossbach	1950	1993	0.13	0.70	,68	1.30	2.50	3.80
71 105100	Sevelen	1897	1989	0.35	1.14	1,12	1.82	2.83	4.65
72 105150	Vorderberg	1987		0.30	0.98	1.00	0.70	1.89	2.59
73 105200	Tobelackerli	1903	2013	0.35	0.69	,68	0.60	0.60	1.20
74 105300	Altendorf (Buchs)	1928	1987	0.70	3.56	3,7	3.17	8.64	11.81
75 105400	Bannwald (Grabs)	1959	1994	0.51	0.44	,5	0.60	0.90	1.50
76 105500	Löchli	1899	1996	0.55	1.43	,96	1.23	2.28	3.51
77 105600	Strick	1912	1990	0.60	1.22	,91	1.70	3.50	5.20
78 105700	Lienz	1906	1989	13.00	0.38	,4	0.66	0.79	1.45
79 105800	Blatten, am Kanal (SAK)	1906	1989	14.00	0.38	,4	0.66	0.80	1.46
80 105900	Montlingen	1906	1989	14.50	0.38	,4	0.71	0.83	1.54
81 106000	Gstaldenbach, Heiden	1902	1982	0.45	0.72	,6	1.00	1.00	2.00
82 106100 *	Lochmühle	1898	2003	0.60	0.63	,63	1.30	1.50	2.80
83 106125	Morgental	2014		0.84	1.20	1,2	1.88	2.12	4.00
84 106200 * I	Schaffhausen	1964		500.00	26.30	23,114	72.31	85.80	158.11
85 106300	Engeweiher	1909	1993	4.00	5.00	5.00			
				(3.00)	(5.30)	(5.30)	()	()	()
86 106400 *	Neuhausen	1951	2011	29.90	5.60	4,9	20.70	20.80	41.50
87 106500 * I	Rheinau	1956	2005	400.00	22.71	22,212	48.68	100.45	149.13
88 106600	Giessen	1896	2001	9.25	1.90	2,5	1.97	4.46	6.43

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
89 106625	Nessler (Ijentalerbach)	1909	2010	0.76	1.25	1,25	0.85	1.65	2.50
90 106650	Herrentöbeli	1945	1991	11.00	0.84	1.00	1.19	2.40	3.59
91 106700	Trempel	1925	2007	8.00	1.80	1,8	3.60	4.40	8.00
92 106750	Im Roos	1903	2004	12.00	0.86	,86	0.97	2.90	3.87
93 106800	Stadtbrücke, Lichtensteig	1820	2013	16.00	0.57	,55	1.00	1.50	2.50
94 106900	Dietfurt	1861	2002	12.00	0.98	,94	2.20	2.80	5.00
95 107000	Soor	1917	2001	12.00	0.98	,94	2.30	2.90	5.20
96 107100	Mühlau	1865	2010	31.00	1.37	1,3	2.30	3.30	5.60
97 107200	Niederglatt	1893	1967	4.80	0.35	,31	0.25	0.40	0.65
98 107300	Bischofszell (Papierfabrik)	1864	1935	16.00	1.02	,67	2.00	2.20	4.20
99 107400	Wasserauen	1905	2005	1.30	2.50	2,5	1.48	6.22	7.70
100 107425	Rosshall	1903	1991	0.62	0.38	,33	0.80	1.20	2.00
101 107450	Zürchersmühle	1907	1987	2.30	0.36	,36	0.88	0.91	1.79
102 107500 *	Kubel	1900	1976	18.00	15.00	16,8	13.50	17.33	30.83
103 107600	Sittertal	1945	2007	6.00	0.46	,43	0.90	1.60	2.50
104 107650	Burentobel	2008		12.50	0.30	,3	0.50	0.80	1.30
105 107700	Erlenholz	1895	2003	4.10	0.48	,48	1.50	1.50	3.00
106 107740	Thurfeld	2011		50.00	1.70	1,7	3.40	3.70	7.10
107 107750	Au-Schönenberg	2002		43.00	2.30	2.00	2.30	4.60	6.90
108 107800	Bürglen (Kanal)	1872	1947	17.50	1.10	1.00	2.60	4.50	7.10
109 107900	Bürglen (Säge)	1956	2008	17.50	0.44	,45	1.35	1.55	2.90
110 107950	Bürglen (Kanalkraftwerk)	2016		17.50	0.99	,97	2.50	4.30	6.80
111 108000	Thur	1947	1976	17.50	0.70	,65	2.33	2.42	4.75

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	Hiver	Eté	Année
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
112 108100	Model, Weinfelden	1878	1948	11.00	0.40	,4	1.32	1.31	2.63
113 108200	Mühle, Weinfelden	1948		11.00	0.40	,42	1.15	1.35	2.50
114 108250	Widen, Weinfelden	1989		22.00	0.83	,77	2.60	2.20	4.80
115 108270	Murkart	1960	2008	4.10	0.34	,33	0.88	0.72	1.60
116 108281	Schlossmühle, Frauenfeld	2012		5.50	0.31	,31	0.70	0.70	1.40
117 108300	Kollbrunn	1832	2010	5.80	0.37	,32	0.80	0.70	1.50
118 108400	Sennhof, Illnau-Effretikon	1860	2014	5.70	0.47	,47	0.60	0.60	1.20
119 108450	Pfungen	1994		10.00	0.35	,36	0.55	0.45	1.00
120 108460	Hard Wülflingen	2015		6.50	0.58	,58	1.25	1.30	2.55
121 108500	Freienstein	1832	2004	12.00	0.60	,6	1.25	1.20	2.45
122 108600	Trümpfer	1816	2000	2.60	0.42	,39	0.60	0.50	1.10
123 108700	* I Eglisau	1920	2012	500.00	43.52	49,3696	138.27	156.83	295.10
124 108800	* I Reckingen	1941	2004	560.00	19.75	19,25	61.00	70.50	131.50
125 108900	I Wunderklingen	1895	1968	5.50	0.42	,41	1.40	1.00	2.40
126 108950	I Albbbruck-Wehrkraftwerk	2009		300.00	15.34	15,336	29.70	36.18	65.88
127 109000	I Albbbruck	1933	1992		45.85	45,36	128.30	156.82	285.12
128 109100	I Laufenburg	1914	1992		55.00	53.00	133.50	181.50	315.00
129 109200	I Säckingen	1966			36.80	36.00	106.00	134.00	240.00
130 109300	I Ryburg-Schwörstadt	1931	1984		60.00	60.00	154.10	195.90	350.00
131 109310	I Ryburg-Schwörstadt Lockstromz.	2014		4.60	0.18	,175	0.50	0.50	1.00
132 109400	I Rheinfelden	1898	2010		50.00	50.00	125.00	175.00	300.00
133 109450	I Rheinfelden-Dotierzentrale	2011		30.00	0.90	,9	3.50	3.50	7.00
134 109500	* I Augst	1912	1994	750.00	35.00	31.00	83.00	117.00	200.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
135 109600	* I Wyhlen	1912	1994	750.00					
136 109700	* I Birsfelden	1955	1999		60.15	58,64625	147.37	187.67	335.04
137 109800	Moutier (Gorges de Court)	1895	1979	0.93	0.92	,9	2.40	2.90	5.30
138 109850	Choindez	1914	2003	3.90	0.58	,72	1.90	1.90	3.80
139 109860	Blanches-Fontaines Undervelier	1897	2001	1.50	0.32	,32	0.92	0.61	1.53
140 109900	Bassecourt	1920	2001	3.00	1.03	,89	2.30	1.70	4.00
141 109915	Bellerive	1905	2002	9.80	0.52	,46	1.34	0.96	2.30
142 109925	Juramill	1997		15.00	0.35	,32	0.80	0.80	1.60
143 109950	Laufen (Wasserfall)	1949	1995	20.00	0.72	,72	1.54	1.36	2.90
144 110000	Zwingen, Obermatt	1913	2005	9.60	0.38	,34	1.00	0.90	1.90
145 110100	Nenzlingen	1942	1997	11.00	0.34	,32	0.56	0.54	1.10
146 110200	Moos	1945	1999	12.00	0.98	,98	3.10	2.10	5.20
147 110300	Büttenen 2	1864	2000	6.50	0.50	,45	1.15	1.00	2.15
148 110400	Büttenen 1	1861	1999	6.50	0.55	,5	1.70	1.00	2.70
149 110450	* Dornachbrugg	1996		20.00	1.54	1,54	3.82	3.12	6.94
150 110475	Neuwelt	1998		17.50	1.07	1,05	2.10	1.46	3.56
151 110490	I Kembs-Centrale de dotation 1	1966		27.00	0.57	,63	1.80	2.20	4.00
152 110495	I Kembs-Centrale de dotation 2	2016		90.00	1.68	2,23	3.60	4.40	8.00
153 110500	I Kembs	1932	1983		31.00	31,5	73.80	97.20	171.00
154 200100	Grimsel 2	1981		100.00	388.00	382.00			
				(77.00)	(392.00)	(347.00)	()	()	()
155 200150	Grimsel Nollen	2017		2.50	1.10	1,4	2.50	2.50	5.00
156 200200	Grimsel 1 (Oberaarsee)	1954	2006	8.00	33.60	34.00	37.40	36.60	74.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
157 200300	Grimsel 1 (Grimselsee)	1974	2007	20.20	32.20	26,5	14.70	18.10	32.80
158 200400	Handeck 1	1932		10.50	44.80	48.00	68.50	99.00	167.50
159 200500	Handeck 2 / 2a	1950	1958	57.30	215.60	215.00	85.40	176.40	261.80
160 200600	Handeck 3 (Isogyre)	1976		14.30	55.10	55.00	13.30	26.00	39.30
161 200740	Lochmedli, Guttannen	2016		(8.50)	(47.80)	(47.50)	(1.90)	(15.90)	(17.80)
162 200750	Innertkirchen 3	2016		0.40	1.29	1,25	0.70	3.00	3.70
163 200800	Innertkirchen 1 / 1a	1943	2007	69.00	393.50	370.00	231.90	487.90	719.80
164 200900	Führen (Gental), Innertkirchen	1961		3.00	9.60	9,5	2.80	14.30	17.10
165 201000	Führen (Pumpzentrale), Innertk	1961		(1.90)	(4.40)	(4.60)	(2.60)	(9.50)	(12.10)
166 201100	Hopflauen (Trift)	1967	1974	23.60	81.60	85,2	36.80	208.60	245.40
167 201200	Hopflauen (Leimboden)	1967		2.20	5.40	5,8	5.60	16.20	21.80
168 201300	Innertkirchen 2	1967	1974	29.50	54.80	54,2	26.70	134.60	161.30
169 201400	Meiringen 2	1950		0.36	1.65	1,5	2.50	5.50	8.00
170 201500	Meiringen 1	1889	1946	0.60	1.00	,93	2.10	3.50	5.60
171 201700	Schattenhalb 1+	2017		1.30	2.30	2,72	0.70	6.00	6.70
172 201750	Schattenhalb 3	2010		2.80	9.70	9,7	16.20	32.40	48.60
173 201800	Giessbach	1949	2005	0.30	0.90	,9	1.50	3.00	4.50
174 201900	Isch	1960		0.40	1.40	1,4	1.50	4.50	6.00
175 202000	Lütschental	1908	2011	8.50	11.90	11,9	15.60	46.80	62.40
176 202100	Stechelberg	1905	1979	2.00	4.30	4,3	5.10	16.60	21.70
177 202125	Geissbrunnen	1999		0.23	0.48	,43	0.60	1.40	2.00
178 202150	Kammri	1998		0.25	0.80	,74	1.30	2.70	4.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	Hiver	Eté	Année
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
179 202200	Interlaken	1894	1932	30.00	0.82	,8	2.80	2.30	5.10
180 202275	Interlaken-Dotierzentrale	1996		15.00	0.30	,3	0.60	0.60	1.20
181 202290	Kandersteg (Eggeschwand), Alpb	2009		0.80	2.10	2,1	1.73	8.76	10.49
182 202300	Kandersteg (Zilfuri)	1903	1958	0.60	1.09	1,1	3.35	3.53	6.88
183 202350	Kandersteg (Dorf)	1996	2012	1.20	1.03	1.00	2.28	2.78	5.06
184 202400	Kandergrund	1911	1991	7.30	19.00	18,8	27.70	71.25	98.95
185 202425	Engstligenalp	1937	2011	1.35	0.60	,6	0.30	1.70	2.00
186 202430	Spiggenbach, Reichenbach	2017		1.55	2.75	2,75	3.00	7.00	10.00
187 202450	Moosweid, Adelboden	1903	2014	0.15	0.35	,36	0.50	1.30	1.80
188 202475	Engstlige	1996		1.50	0.50	,5	1.00	1.50	2.50
189 202500	Spiez	1899	1986	32.00	18.66	18,4	42.90	61.74	104.64
190 202520	Färnelbach, St. Stephan	2016		0.90	2.09	1,75	1.50	7.50	9.00
191 202530	Simelemons, St. Stephan	2016		9.50	0.35	,35	0.65	0.80	1.45
192 202550	Laubegg (Garstatt)	2016		12.00	2.60	2,6	2.80	9.90	12.70
193 202560	Weissenburg	1898	1999	0.90	0.37	,36	0.86	1.20	2.06
194 202600	Klusi	1946	1996	0.18	1.30	1,3	2.00	1.64	3.64
195 202700	Erlenbach	1959	2005	6.40	18.00	18.00	12.10	40.70	52.80
196 202800	Simmenfluh	1962	2000	22.00	9.00	9.00	13.70	31.80	45.50
197 202900	AAREwerk 62 Thun	1962		125.00	6.32	6,2	10.84	21.20	32.04
198 203000	AAREwerk 94 Thun	1917	1994	49.65	2.83	2,8	2.80	5.60	8.40
199 203100	Thun (Eidg.)	1901	1937	6.00	0.44	,35	1.10	0.90	2.00
200 203200	Blumenstein	1918	1990	0.10	0.64	,64	1.20	2.20	3.40
201 203300	Matte	1891	1986	40.00	1.16	1,16	3.80	3.00	6.80

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '**'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	Hiver	Eté	Année
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
202 203350	Engelalde-Dotierzentrale	1998		16.00	0.44	,42	1.30	1.30	2.60
203 203400	Felsenau	1909	1989	100.00	11.50	11,5	28.00	45.00	73.00
204 203500	Mühleberg	1920	1965	291.00	44.59	40.00	52.75	107.05	159.80
205 203600 *	Innergsteig	1966		2.50	18.00	18.00	9.00	26.00	35.00
206 203650	Lauenen (Louibach)	2014		3.50	0.90	,9	0.65	2.55	3.20
207 203700	Gsteig	1948	2015	2.00	0.72	,72	0.85	1.70	2.55
208 203750	Gérignoz (La Pontia)	1996		0.19	0.45	,45	1.41	0.94	2.35
209 203800 *	Montbovon	1896	1972	40.00	31.00	28,5	18.00	61.00	79.00
210 203900	Lessoc	1973		41.00	8.56	8.00	6.00	16.00	22.00
211 203950	Sainte - Anne	1999		1.12	2.90	2,9	2.00	4.50	6.50
212 204000	Jaun	1982		2.40	0.38	,36	0.99	1.33	2.32
213 204050	Charmey (La Tzintre)	2012		10.00	0.86	,86	1.20	2.30	3.50
214 204100	Charmey (Le Perré)	1893	1982	12.00	5.27	4,5	7.30	11.60	18.90
215 204200	Broc	1921	1988	26.00	25.00	23,5	19.00	51.00	70.00
216 204300	Rossens-Centrale de dotation 1	1976		1.00	0.70	,67		1.63	1.63
217 204350	Rossens-Centr. de dotation 2	2005		2.50	1.70	1,6	5.50	5.50	11.00
218 204400	Hauterive	1902	1948	75.00	60.00	57,5	75.00	130.00	205.00
219 204500	Maigrange-Centrale de dotation	1870	1952	4.00	0.58	,55	2.00	2.00	4.00
220 204600	Oelberg	1910	1980	99.00	18.30	16,9	17.00	33.00	50.00
221 204700 *	Schiffenen	1964		135.00	71.00	52.00	60.00	79.00	139.00
222 204800	Niederried	1963	1992	170.00	15.00	14,4	33.30	47.90	81.20
223 204900	Aarberg	1968	1994	170.00	15.20	14,6	36.02	54.03	90.05
224 205000	Kallnach	1913	1980	45.00	8.30	8,1	19.20	30.05	49.25

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
225 205100	Hagneck 1 (M3,M4,M5) Dotieran.	1900	2016	40.00	2.91	3,41	5.00	6.00	11.00
226 205150	Hagneck 2 (M 1 u. M 2)	2015		280.00	20.96	22,6	44.00	55.00	99.00
227 205200	La Dernier	1903	1988	13.00	28.00	27.00	22.00	9.00	31.00
228 205300	La Jougneaz	1955	1970	6.00	2.35	2,1	3.80	2.20	6.00
229 205400	Les Clées	1955		21.00	30.00	27.00	47.50	55.50	103.00
230 205500	Montcherand	1908	1950	19.00	15.50	14.00	26.50	30.50	57.00
231 205600	Le Chalet	1894	1988	18.00	2.60	2,32	5.70	3.60	9.30
232 205650	Moulinets sur l'Orbe	2013		21.60	0.77	1,01	2.10	2.10	4.20
233 205850	St.Sulpice	1988		12.50	3.90	3,8	5.00	4.00	9.00
234 205900	Le Furcil	1956		10.00	0.68	,64	1.65	1.64	3.29
235 206100	Les Moyats	1887	1940	4.56	1.60	1,5	4.00	3.60	7.60
236 206200	Combe-Garot	1897	1961	6.00	4.86	4,49	12.15	10.45	22.60
237 206300	Usine du Chanet	1914	1972	7.30	4.40	4,2	12.50	11.80	24.30
238 206350	Boudry (les Essert)	2014		14.00	0.50	,5	0.65	1.00	1.65
239 206530	La Serrière, Neuchâtel	2016		5.00	1.30	1,3	2.60	1.80	4.40
240 206550	Sous les Roches	2005		5.00	0.39	,36	0.96	0.84	1.80
241 206600	Rondchâtel	1883	2013	7.00	3.00	3.00	6.35	8.25	14.60
242 206750	Frinvillier	1869	2005	7.50	0.35	,33	0.85	0.70	1.55
243 206800	Taubenloch	1896	2006	3.00	0.32	,3	1.00	1.00	2.00
244 206900	Bözingen	1876	2013	6.60	3.25	2,75	7.38	4.92	12.30
245 206950	Brügg	1995		219.40	5.20	3,6	9.59	11.73	21.32
246 206975	Wannenfluh	1999		12.00	0.42	,4	0.94	0.86	1.80
247 206985	Gohlhaus, Lützelflüh	2016		16.00	0.42	,42	0.90	1.30	2.20

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '**'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
248 207000	Hagerhüsli	1854	2002	12.00	0.50	,48	1.30	1.20	2.50
249 207100	Bätterkinden	1855	2002	12.00	0.40	,38	1.10	1.10	2.20
250 207200	Utzenstorf	1893	1949	12.00	0.38	,35	0.90	0.90	1.80
251 207300	Moosbrunnen 1 (Gerlafingen 1)	1889	1995	12.00	0.50	,5	1.00	1.60	2.60
252 207400	Biberist (Papierfabrik)	1864	1985	12.00	0.50	,49	1.50	1.20	2.70
253 207500	Emmenhof	1863	1986	12.00	0.33	,32	0.80	0.90	1.70
254 207600	Untere Emmengasse, Luterbach	1876	2001	13.00	0.86	,82	2.70	2.50	5.20
255 207650	Luterbach	1888	1988	12.00	0.32	,3	0.77	0.72	1.49
256 207700 *	Flumenthal	1970	2009	350.00	23.40	21,7	65.00	82.00	147.00
257 207800	Bannwil	1970	2000	435.00	28.50	26,8	67.17	82.09	149.26
258 207900 *	Wynau	1996		220.00	12.00	10,4	22.00	29.00	51.00
259 208000 *	Schwarzhäusern	1923	1979	200.00	8.20	6,1	18.40	22.60	41.00
260 208100 *	Ruppoldingen	2000		475.00	23.00	21,5	50.60	64.40	115.00
261 208200	Aarburg	1889	2006	3.00	0.42	,4	1.45	1.24	2.69
262 208250	Dünner, Olten	2015		5.00	0.37	,37	0.70	0.90	1.60
263 208300 *	Gösgen	1917	2000	380.00	51.30	49.00	134.20	168.80	303.00
264 208400 *	Aarau Stadt	1893	1964	394.00	16.93	16,08	47.90	61.20	109.10
265 208500	Rüchlig	1929	2014	360.00	9.20	8,8	24.00	30.00	54.00
266 208560	Rüchlig-Dotierzentrale	2014		40.00	1.20	1.00	3.60	4.50	8.10
267 208600	Rupperswil	1945	1993	492.00	40.00	39,3	98.10	122.50	220.60
268 208650	Rupperswil-Dotierzentrale	1945	2010	25.00	1.74	1,67	4.00	6.00	10.00
269 208700	Niederlenz	1943		4.50	0.40	,4	0.80	0.70	1.50
270 208750	Wildeggen-Brugg-Dotierzentrale	1953		11.50	0.65	,6	1.20	2.30	3.50

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
271 208800	Wildegg-Brugg	1953	1997	410.00	51.25	49,7	135.10	154.40	289.50
272 208850	Beznau-Wehrkraftwerk	2001		140.00	6.20	6.00	15.00	20.50	35.50
273 208900	Beznau	1902	1927	418.00	19.50	19,5	56.60	63.30	119.90
274 209000	Klingnau	1935		810.00	42.60	37,5	98.00	132.00	230.00
275 300100	Hospental	1902	1977	1.60	2.00	1,95	1.60	5.30	6.90
276 300200	Realp	1914	2008	0.20	0.90	,89	0.70	3.30	4.00
277 300250	Realp II	2017		2.40	2.81	2,69	1.90	7.60	9.50
278 300300	Oberalp	1961	2002	0.80	2.90	2,7	3.60	7.40	11.00
279 300400	Göschenen (Göscheneralp)	1962		30.00	164.80	160.00	126.00	156.00	282.00
280 300500	Göschenen (Andermatt)	1961		12.00	33.26	32,5	42.00	102.00	144.00
281 300600	Göschenen (Unterdorf)	1969		2.25	1.62	1,47	1.30	4.50	5.80
282 300700	Wassen (Pfaffensprung)	1949	1992	26.00	58.00	56.00	100.00	190.00	290.00
283 300750	Amsteg-Dotierzentrale	1998		4.00	0.72	,72	1.10	2.20	3.30
284 300800	Gurtellen	1900	2017	2.00	10.00	10.00	5.30	26.20	31.50
285 300825	Stäubenwald	2007		0.50	0.31	,31	0.20	0.80	1.00
286 300875	Schattigmatt, Bristen	2016		2.60	4.30	4,2	2.00	12.00	14.00
287 300900	Amsteg	1923	1998	50.00	120.00	120.00	124.00	271.00	395.00
288 300950	Amsteg-Regulierzentrale	1998		46.00	1.73	1,73	1.50	5.05	6.55
289 301000	Arniberg	1910	1969	1.80	13.00	13.00	9.72	37.50	47.22
290 301100	Bocki 2	1963	1997	0.83	7.00	7.00	5.90	19.60	25.50
291 301200	Bocki 1	1931	1997	0.50	1.70	1,7	2.40	5.80	8.20
292 301250	Äsch	1996		1.00	0.52	,5	0.40	1.50	1.90
293 301300	Unterschächen	1962	2005	0.70	2.20	2,2	2.14	6.01	8.15

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
294 301400	Bürglen (Unterschächen)	1967		5.75	20.80	23,5	19.65	72.05	91.70
295 301500	Bürglen (Loreto)	1895	1967	2.40	1.50	1,5	2.50	5.20	7.70
296 301550	Bannwald (Altdorf, WVA)	2002		0.16	0.30	,3	0.33	0.66	0.99
297 301600	Kleintal (Isenthal)	1959	2009	0.80	1.18	1,18	1.00	3.80	4.80
298 301650	Seedorf (Bolzbach) Chuchibachq	2012		0.14	0.38	,38	0.30	0.90	1.20
299 301700	Isenthal (Bolzbach)	1955	2009	3.80	12.00	12.00	11.25	33.75	45.00
300 301800 *	Sahli (Ruosalp)	1962		2.00	4.70	4,5	4.10	15.20	19.30
301 301900	Sahli (Glattalp)	1970		1.50	9.30	9.00	2.70	13.60	16.30
302 302000	Bisisthal	1956	1962	5.00	15.80	15.00	10.90	43.80	54.70
303 302100	Hinterthal (Muota)	1960		7.50	8.80	8,5	10.00	31.20	41.20
304 302200 *	Hinterthal (Hüribach)	1960		1.00	4.70	4,5	4.90	13.50	18.40
305 302300	Wernisberg	1966		30.00	20.40	19,8	20.40	55.50	75.90
306 302400	Ibach	1859	2004	5.00	0.32	,32	0.80	1.15	1.95
307 302550	Müliacher, Steinen	2016		1.25	2.20	2,1	2.00	3.00	5.00
308 302600	Sustli	1957	1998	0.51	1.63	1,56	3.50	5.30	8.80
309 302700	Stalden (Kloster)	1941		0.32	1.27	1,15	1.20	3.50	4.70
310 302800 *	Engelberg (Trübsee)	1967		1.55	8.50	8,4	2.70	16.10	18.80
311 302900 *	Arni, Engelberg	1966		1.00	3.07	3.00	0.40	5.60	6.00
312 303000 *	Obermatt	1905	1963	11.00	31.95	29,7	26.00	99.00	125.00
313 303100 *	Obermatt-Nebenzentrale	1963		11.00	1.97	1,8	1.00	4.00	5.00
314 303200 *	Dallenwil	1962	1987	13.80	17.75	17.00	17.50	58.00	75.50
315 303250	Buholzbach	2013		0.62	2.00	2.00	1.50	5.50	7.00
316 303300	Oberriickenbach	1937	1991	1.00	8.70	6,8	4.40	9.80	14.20

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
317 303400	Wolfenschiessen	1945	1983	2.60	6.60	6,6	6.60	13.70	20.30
318 303550	Hackeren	2003		0.22	1.20	1,2	0.80	2.40	3.20
319 303650	Unteraa (Melchaa)	2013		13.00	12.00	12.00	7.00	23.00	30.00
320 303700	Unteraa (Lungerersee)	1921	1994	32.00	54.00	54.00	32.50	39.50	72.00
321 303750	Obflue, Sachseln	2005		0.04	0.30	,31	0.50	0.60	1.10
322 303800	Hugschwendi	1960		2.00	14.00	14.00	18.00	19.00	37.00
323 303900	Wisserlen, Kerns	1905	1997	0.24	1.15	1.00	1.23	2.23	3.46
324 304000	Eichi, Alpnach	1957		12.00	2.40	2,2	6.68	7.72	14.40
325 304100	Rotzloch	1872	1935	0.60	0.30	,3	0.75	0.75	1.50
326 304150	Mühlenplatz	1998		58.00	0.93	,83	2.00	1.00	3.00
327 304200	Wolhusen (Geistlich)	1906	2003	4.00	0.33	,3	0.53	0.63	1.16
328 304225	Ettisbühl	2011		16.00	0.87	,87	1.72	2.78	4.50
329 304250	Stollen	1999		0.35	0.71	,64	1.00	2.00	3.00
330 304300	Thorenberg	1886	2000	7.00	0.79	,75	2.20	2.60	4.80
331 304400	Emmenweid	1931	2003	12.00	1.08	1,08	1.59	2.96	4.55
332 304500	Rathausen	1896	1980	45.00	2.10	2.00	7.88	8.02	15.90
333 304600	Perlen 1 (WTA HF, in Buchrain)	1873	1981	45.00	1.00	,96	4.00	4.00	8.00
334 304700	Perlen 2 (WTA PF, in Root)	1875	2000	45.00	1.15	1,09	3.90	3.90	7.80
335 304750	Innere Spinnerei	1908	1981	2.50	0.45	,45	0.90	1.30	2.20
336 304770	Neuägeri	2015		2.60	0.34	,33	0.38	1.42	1.80
337 304800	Lorzentobel 2	1898	1943	2.90	1.90	1,7	3.80	4.20	8.00
338 304900	Lorzentobel 1	1891	2005	3.20	1.67	1,2	2.60	3.20	5.80
339 305000	Lorzentobel 3	1854	2005	2.50	2.17	1,9	4.70	5.30	10.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
340 305100	Untermühle, Cham	1897	2010	12.00	0.60	,57	1.41	1.29	2.70
341 305200	Hagendorn	1893	2010	12.00	0.58	,55	1.30	1.29	2.59
342 305300	Bremgarten-Zufikon	1975		200.00	20.00	19,5	37.00	69.00	106.00
343 305350	Bruggmühle	1998		30.00	0.54	,54	2.11	1.40	3.51
344 305400	Windisch	1830	2016	55.00	2.09	2,01	5.80	6.40	12.20
345 400050	Limmern	2016		200.00	1,000.00	1'000.00	6.40	1.40	7.80
				(140.00)	()	(1,000.00)	()	()	()
346 400200	Tierfehd (Limmern)	1964		30.00	261.00	255.00	172.00	111.70	283.70
				(6.30)	(34.00)	(38.00)	(10.00)	(47.50)	(57.50)
347 400250	Tierfehd (Umwälzwerk)	2010		15.30	140.00	140.00			
				(13.70)	(140.00)	(140.00)	()	()	()
348 400300	Tierfehd (Hintersand)	1964	1968	10.00	42.00	40.00	11.50	71.50	83.00
349 400400	Linthal (Limmern)	1964		32.00	34.40	33,5	30.70	50.40	81.10
350 400500	Fätschbach	1950		3.00	15.00	14,5	20.10	54.30	74.40
351 400600	Linthkraft (Stiftung)	1900	2004	5.00	0.50	,4	1.17	1.10	2.27
352 400700	Linthal (Spinnerei Linthal)	1877	2012	15.00	1.60	1,6	3.64	4.50	8.14
353 400800	Brummbach, Linthal	1921	2010	0.70	3.90	2,44	5.00	7.60	12.60
354 400850	Brummbach, Braunwald	2014		0.70	0.93	1.00	0.40	2.80	3.20
355 400910	Cotlan, Rüti	2017		15.00	2.53	2,44	4.50	8.00	12.50
356 400950	Diesbach (Linth)	1945	1997	12.00	0.93	,88	2.00	3.10	5.10
357 401000	Hätzingen	1850	2007	8.00	1.05	,88	2.30	4.40	6.70
358 401100	Luchsingen	1940	1976	0.84	3.50	3,3	4.00	9.50	13.50
359 401150	Leuggelbach	1930	1993	0.20	1.00	1.00	2.50	3.90	6.40

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	Hiver	Eté	Année
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
360 401200	Haslen	1848	2012	10.56	0.92	,88	2.76	3.24	6.00
361 401225	Schwanden (F.Blumer)	1828	1999	21.50	0.90	,85	1.50	2.80	4.30
362 401250	Empächli	1995		0.10	0.33	,32	0.30	0.90	1.20
363 401300	Krauchbach	1902	1999	0.80	0.64	,6	0.80	2.30	3.10
364 401325	Engi, Hinterdorf (Sernf)	2012		7.00	0.53	,53	0.40	2.10	2.50
365 401350	Engi, Vorderdorf (Mühlebach)	2009		1.10	3.75	3,75	3.45	12.65	16.10
366 401400	Schwanden (Sernf)	1931	2003	8.80	15.70	16,5	26.00	59.00	85.00
367 401500	Schwanden (Niederenbach)	1931	2004	3.60	28.20	33,5	13.00	27.00	40.00
368 401600	Schwanden (Gemeinde)	1899	2005	0.56	1.80	1,8	4.50	6.00	10.50
369 401700	Schwanden (SNE)	1908	2000	5.00	0.50	,4	0.80	1.50	2.30
370 401760	Mitlödi (Seidendruckerei)	2016		22.00	0.85	,82	2.20	3.50	5.70
371 401775	Mühlefuhr, Ennenda	1920	2010	22.00	0.82	,82	1.65	3.85	5.50
372 401780	Holenstein Wehrkraftw. Glarus	2016		18.50	0.55	,55	0.88	1.32	2.20
373 401790	Walzmühle 2	2011		10.00	0.32	,32	1.07	1.31	2.38
374 401800	Elggiskraft, Netstal	1912	1983	20.00	0.80	,8	1.66	2.69	4.35
375 401900	Am Löntsch	1908	1975	20.00	89.10	60.00	47.50	71.60	119.10
376 402000	Linthkraft, Netstal	1923	1960	35.00	1.42	1,4	2.50	3.70	6.20
377 402100	Tobel	1906	1995	2.80	0.99	,95	1.70	2.20	3.90
378 402200	Mels (KW Stoffel)	1931	1989	2.34	3.30	3,4	5.26	8.74	14.00
379 402300	Mels (Halde)	1878	2003	2.50	0.55	,5	0.96	1.68	2.64
380 402400	Plons	1948	2002	1.20	4.50	4,3	5.00	13.50	18.50
381 402500	Pravizin 1 (Bruggwiti)	1901	1988	1.87	5.07	5,4	6.47	17.33	23.80
382 402600	Pravizin 2 (Äuli)	1943		0.40	0.70	,75	1.51	1.83	3.34

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '**'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
383 402675	Röllbach, Flums	1890	1963	0.18	0.34	,34	0.90	1.00	1.90
384 402700	Felsen	1866	1993	1.25	1.48	1,45	3.00	5.00	8.00
385 402725	Neues Sägengüetli	1974		1.00	1.19	1,29	0.80	3.42	4.22
386 402750	Töbeli	1895	1992	0.13	0.60	,5	1.20	1.60	2.80
387 402800	Talbach	1954		0.15	0.75	,75	2.60	2.80	5.40
388 402900	Oberterzen (Büeli)	1927		0.21	1.16	1,16	2.55	3.89	6.44
389 403150	Plätz	1994	2003	2.00	6.50	6,4	5.30	18.40	23.70
390 403300	Gödis	1909	1990	2.00	2.80	2,8	4.40	9.00	13.40
391 403400	Säge, Murg	1836	1990	2.40	2.32	2,32	3.70	7.80	11.50
392 403500	Muslen	1908	1982	1.00	1.63	1,58	1.30	2.40	3.70
393 403600	Rütiberg (Obersee)	1961	2007	0.80	0.89	,93	1.50	3.20	4.70
394 403700	Rütiberg (Brändbach)	1977		0.38	0.85	,8	1.30	2.50	3.80
395 403800	Risi, Näfels	1925	2011	1.40	4.50	4,2	6.60	12.10	18.70
396 403900	Bleiche	1903	1980	0.65	2.22	2,1	2.20	4.60	6.80
397 404000	Ziegelbrücke	1837	2011	10.00	0.58	,58	1.10	2.00	3.10
398 404050	Uznaberg, Uznach	2015		0.94	0.51	,46	0.95	0.95	1.90
399 404100	Rempen	1926	2012	30.00	66.24	60.00	50.00	10.00	60.00
				(5.00)	(16.00)	(16.00)	()	(23.00)	(23.00)
400 404200	Siebnen	1926	1984	32.00	51.52	48.00	40.00	20.00	60.00
401 404250	Spreitenbach, Galgenen Kistler	1863	1985	0.30	0.30	,3	0.40	0.50	0.90
402 404300	Pilgersteg	1920	2013	1.50	0.56	,56	0.90	1.10	2.00
403 404400 *	Etzelwerk Altendorf	1937	1992	34.00	135.00	121.00	141.00	112.00	253.00
				(10.00)	(54.00)	(54.00)	()	()	()

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
404 404500	Bäch	1957		0.50	0.30	,3	0.58	0.46	1.04
405 404600	Schindellegi	1869	1989	3.50	0.87	,7	2.11	2.07	4.18
406 404700	Sihl-Höfe	1961		4.00	1.45	1,4	4.30	4.60	8.90
407 404800	* Waldhalde	1895	1967	4.50	2.80	2,7	7.60	8.40	16.00
408 405000	Letten	1877	2004	100.00	5.00	4,26	9.19	12.44	21.63
409 405100	Höngg	1898	1988	50.00	1.40	1,3	3.40	3.60	7.00
410 405200	Dietikon	1933		100.00	2.94	2,7	8.80	10.30	19.10
411 405250	* Wettingen-Dotierzentrale	2007		12.00	2.10	1,9	5.00	8.70	13.70
412 405300	* Wettingen	1933	1964	133.00	25.35	24.00	59.30	73.00	132.30
413 405350	Aue-Dotierzentrale	2013		14.00	0.50	,5	1.40	1.60	3.00
414 405400	Aue	1909	2014	117.00	5.20	5.00	13.00	14.70	27.70
415 405500	Kappelerhof	1892	2006	140.00	7.00	6,6	19.40	22.20	41.60
416 405550	Schiffmühle - Dotierzentrale	2013		14.00	0.38	,38	0.90	1.00	1.90
417 405600	Schiffmühle	1896	2013	95.00	3.30	2,6	7.70	8.30	16.00
418 405650	Turgi	1902	1986	35.00	1.00	,9	3.60	3.60	7.20
419 405700	Gebenstorf	1861	2000	24.80	0.90	,88	3.30	3.40	6.70
420 405800	Stroppel, Untersiggenthal	1864	2010	33.00	0.80	,71	2.60	2.50	5.10
421 409975	Rufi, Hätzingen	2016		20.00	1.06	1,06	1.65	3.05	4.70
422 500100	Altstafel	1967		2.80	9.67	9,2	16.80	4.80	21.60
423 500150	Ulrichen	2014		1.10	2.35	2,35	1.30	7.20	8.50
424 500200	Merezenbach	1959		0.50	1.99	1,89	2.50	6.80	9.30
425 500225	Niderbach, Münster-Geschinen	2016		0.15	0.86	,8	0.46	2.62	3.08
426 500250	Wannebode, Reckingen	1990	2012	1.60	2.13	1,9	1.60	6.40	8.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
427 500275	Walibach, Grafschaft	2013		0.53	3.64	3,64	2.40	9.70	12.10
428 500300	Rappental	1965	2003	2.00	1.20	1,1	0.60	2.40	3.00
429 500400	Neubrigg / Mubisa	1965	2003	4.50	26.00	25.00	22.00	68.00	90.00
430 500500	Fieschertal	1975	1999	15.00	64.00	64.00	13.00	129.00	142.00
431 500550	Fiesch	2012		10.00	3.10	2,8	1.60	6.60	8.20
432 500600	Ernen	1954		13.00	33.00	32.00	55.20	127.50	182.70
433 500700	Saflisch	1969	2005	0.50	1.25	1,2	2.00	4.30	6.30
434 500800	Heiligkreuz	1971	1989	7.10	41.00	41.00	9.00	47.40	56.40
435 500900	Aletsch	1951	1965	7.00	35.30	35,3	16.00	111.50	127.50
436 501000	Mörel	1943		22.00	54.90	45.00	79.90	192.90	272.80
437 501100	Massaboden	1899	1959	20.00	7.20	7,2	14.00	29.00	43.00
438 501200	Bitsch (Biel)	1969	1980	55.00	340.00	331.00	16.50	547.00	563.50
439 501312	Zer Niwu Schiir, Mund	2015		0.41	1.44	1,44	0.91	2.95	3.86
440 501350	Bortelalp	1990		0.60	2.35	2,35	4.22	1.51	5.73
441 501360	Gantergrund Nessel u.Mittubäch	2013	2015	(0.46)	(2.62)	(2.80)	()	(1.06)	(1.06)
442 501375	Ganterbrücke	1990		0.17	0.55	,55	0.71	1.52	2.23
443 501400	Silliboden	1942	1980	1.00	5.01	5.00	9.00	14.20	23.20
444 501410	Badhalte, Brig-Glis	1942		1.50	6.10	6,7	15.20	20.30	35.50
445 501425	Chräjubiel, Ried-Brig	2015		0.41	1.44	1,44	0.91	2.55	3.46
446 501450	Gärsterna	2016		0.09	0.30	,31	0.35	0.67	1.02
447 501500	Zermeiggern	1995		0.07	0.45	,45	0.90	1.20	2.10
448 501600	Zermeiggern (Pumpzentrale)	1966		19.00	74.00	74.00	85.40	48.00	133.40
		1987		(9.00)	(46.00)	(54.00)	(2.50)	(25.20)	(27.70)

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
449 501700	Saas-Fee	1960		1.00	1.55	1,5	0.03	0.17	0.20
450 501800	Stalden (KWM)	1965		20.00	185.00	180.00	215.50	302.90	518.40
451 501825	Mossjensee	2015		0.20	0.43	,43	1.10		1.10
452 501850	Mutt	2002		4.00	11.30	12.00	9.20	22.00	31.20
453 502000	Wiesti	1949	1990	0.80	3.40	3,3	4.40	7.70	12.10
454 502050	Täschbach	1992		0.40	1.65	1,6	2.77	5.67	8.44
455 502070	Jungbach (St. Niklaus)	2015		0.55	4.70	4,7	1.30	12.70	14.00
456 502071	Siwibach (Eisten, VS)	2014		0.15	1.00	1.00	1.40	3.20	4.60
457 502090	Törbel (Gappil)	2010		0.08	0.49	,5	0.18	1.09	1.27
458 502100	Riedji	1929		0.45	0.59	,52	0.90	1.20	2.10
459 502200	Ackersand 1	1909	1999	4.50	29.20	27.00	15.00	85.00	100.00
460 502300	Ackersand 2	1959		15.00	64.40	63.00	35.20	127.90	163.10
461 502350	Baltschieder	1994		0.07	0.33	,3	0.40	0.98	1.38
462 502375	Kalter Brunnen	2000		0.07	0.50	,46	1.00	1.80	2.80
463 502390	Breite Stäg	2010		0.38	1.30	1,27	1.06	4.00	5.06
464 502395	Bachtoly	2014		0.18	0.98	,99	0.30	1.60	1.90
465 502400	Unterbäch	1966	1995	0.22	0.85	,85	2.00	3.00	5.00
466 502410	Turtig	2007		0.25	1.06	1,06	2.85	4.04	6.89
467 502415	Chriz	2009	2011	0.13	0.55	,62	1.35	2.15	3.50
468 502420	Tatz	2008		0.08	0.33	,33	0.40	1.08	1.48
469 502430	Niedergesteln	2008		0.08	0.58	,58	0.62	1.90	2.52
470 502440	Fafleralp	2012		0.55	1.25	1,2	0.13	3.77	3.90
471 502450	Blatten	1915	1994	0.22	0.45	,45	1.40	1.60	3.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
472 502475	Wiler (Milibach)	2010		0.40	1.40	1,4	0.35	2.75	3.10
473 502480	Dornbach (Ferden)	2013		0.15	0.99	,99	0.10	2.10	2.20
474 502500	Lötschen	1976	2008	22.00	122.00	122.00	50.00	280.00	330.00
475 502550	Oberems (Gemeinde), Borterbach	2009		0.20	0.75	,75	0.70	1.80	2.50
476 502600	Oberems (Argessa)	1926	1942	1.12	8.20	7,3	13.20	2.20	15.40
				(0.45)	(5.67)	(4.77)	()	(10.00)	(10.00)
477 502700	Meretschi (Pumpzentrale)	1926	1955	(0.72)	(0.99)	(1.10)	(0.40)	(1.10)	(1.50)
478 502800	Turtmann	1925	1954	3.90	23.90	21,5	24.70	45.40	70.10
479 502900	Dala	1909	2014	2.40	13.00	12,3	11.00	30.00	41.00
480 503000	Chippis-Rhône	1911	1998	62.00	47.84	46,4	80.00	183.00	263.00
481 503100	Lona	1961		0.40	1.05	1.00	0.50	1.50	2.00
482 503200	Mottec	1958		12.00	71.00	69.00	110.00	25.00	135.00
				(10.30)	(31.70)	(35.50)	(1.00)	(30.00)	(31.00)
483 503300	Vissoie	1958		13.00	50.00	45.00	90.00	120.00	210.00
484 503350	Vissoie "groupe auxiliaire"	1958		1.00	0.68	,65			
485 503400	Navisence	1908	2014	11.50	52.00	50.00	130.00	160.00	290.00
486 503500	Croix	1957	1999	9.00	66.00	64.00	100.00	47.00	147.00
487 503600	Chamarin	1957		0.30	1.90	,9		0.60	0.60
488 503650	Icogne	2012		0.50	2.00	2.00	0.93	3.72	4.65
489 503700	St-Léonard	1956	1998	10.50	36.00	34.00	56.00	37.00	93.00
490 503800	Beulet	1907	1990	0.65	0.72	,72	0.60	1.60	2.20
491 503900	Sauterôt (Hérémente LYSA)	1977		0.90	5.10	4,5	7.30	15.20	22.50
492 503950	Sauterôt (Hérémente FMdB)	2012		6.00	0.60	,6	0.60	1.50	2.10

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
493 504000	Bramois (Groupes 1 à 4)	1915		9.50	25.20	24.00	20.00	58.00	78.00
494 504100	Bramois (Groupe 7)	1953		3.90	0.43	,4	0.10	1.00	1.10
495 504300	Cleuson (Centrale de pompage)	1950		(2.20)	(4.10)	(4.10)	(7.20)	(3.80)	(11.00)
496 504325	La Zour	2004		0.30	0.46	,46	0.50	1.20	1.70
497 504335	Arbaz I (Comba Energies)	2010		0.15	0.59	,75	0.84	1.36	2.20
498 504340	Arbaz II (Sionne Energie)	2015		0.15	0.58	,58	0.75	1.27	2.02
499 504350	Les Rochers, Savièse	2001		0.15	0.33	,33	0.50	0.70	1.20
500 504375	Reserv. de Péteille, Vétroz	2015		0.18	0.73	,73	1.80	1.80	3.60
501 504400	Ardon	1960	1996	7.50	52.00	50.00	28.00	136.00	164.00
502 504500	Balavaud	1971		0.11	0.48	,45	0.90	1.40	2.30
503 504600	Stafel (Centrale de pompage)	1961		(9.90)	(23.40)	(26.50)	(1.60)	(43.30)	(44.90)
504 504700	Z'Mutt (Centrale de pompage)	1965		(17.80)	(83.00)	(86.40)	(8.50)	(197.40)	(205.90)
505 504800	Ferpècle (Centrale de pompage)	1964		(8.40)	(19.50)	(21.30)	(2.60)	(39.60)	(42.20)
506 504900	Arolla (Centrale de pompage)	1963		(12.60)	(43.00)	(48.60)	(4.40)	(80.70)	(85.10)
507 504950	Bieudron	1999		75.00	1,285.00	1'260.00		520.00	
508 505000	Fionnay (Dixence)	1957		45.00	306.00	300.00	122.00	52.00	174.00
509 505100	Nendaz	1960		45.00	392.00	384.00	163.00	61.00	224.00
510 505110	2ème Palier Isérables, Riddes	2016		0.12	0.65	,65	1.60	1.90	3.50
511 505125	1er Palier Isérables c. Arcay	2005	2013	0.12	0.35	,35	1.00	1.20	2.20
512 505150	Les Pontets, Riddes	2014		0.07	0.45	,45	0.80	0.40	1.20
513 505175	Riddes (l'eau potable)	1942	2009	0.06	0.31	,31	0.84	1.08	1.92
514 505200	Chanrion	1964		10.00	30.00	28.00	2.40	69.60	72.00
515 505300	Fionnay (Mauvoisin)	1958	1992	34.50	140.00	138.00	184.60	101.20	285.80

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
516 505400	Riddes	1956	1992	28.75	258.00	225.00	421.60	246.20	667.80
517 505450	Les Afforêts-Leytron	2013		0.07	0.47	,49	1.38	0.92	2.30
518 505525	Verdan	2017		0.25	2.13	2,13	2.50	2.50	5.00
519 505550	Les Garettes, Fully	2017		0.25	0.87	,87	1.50	1.50	3.00
520 505700	Champsec	1930	1994	1.20	8.70	5,5	1.60	9.00	10.60
521 505750	STEP Vallée Bagnes	1993	2007	0.10	0.40	,38	0.49	0.41	0.90
522 505760	Eaux des torrent de Verbier	2017		0.50	2.30	1,9	2.10	1.90	4.00
523 505775	Pas-du-Lein	1998		0.20	0.47	,45	0.74	1.49	2.23
524 505780	Vollèges-Cries	2009		0.16	0.90	,84	1.05	2.45	3.50
525 505800	Hospitalet	1963		1.02	1.47	1,4	0.70	3.40	4.10
526 505850	La Delise, Bourg-Saint-Pierre	2016		1.50	2.00	2.00	0.60	3.60	4.20
527 505900	Pallazuit	1958		10.00	33.40	32.00	38.00	69.00	107.00
528 506000	Niollet 1	1947	2004	0.30	0.32	,3	0.48	0.80	1.28
529 506050	Niollet 2	1996		0.30	1.20	1,15	2.30	3.70	6.00
530 506100	Orsières	1931	1958	8.00	26.40	24.00	42.60	63.90	106.50
531 506200	Tsi (Centrale de pompage)	1943		(0.36)	(0.46)	(0.54)	(1.40)	()	(1.40)
532 506300	Sembracher	1929		6.80	11.00	8,5	27.24	29.32	56.56
533 506400	Martigny-Bourg	1908	1945	10.20	22.00	13.00	36.30	52.90	89.20
534 506500	Pont-Neuf	1981		0.18	0.93	,9	2.08	3.22	5.30
535 506600	Trient	1929	1995	1.60	1.00	1.00	1.70	0.24	1.94
536 506700	Châtelard-Barberine 1 + 2	1923	1977	16.00	112.00	98.00	146.45	8.90	155.35
				(4.00)	(30.00)	(32.00)	(5.92)	(0.74)	(6.66)
537 506800	I Châtelard-Vallorcine	1978		35.00	130.25	105.00	127.50	77.50	205.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

			Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)				
Numéro de la centrale		Pre-mière		Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)				(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
											Hiver	Eté	Année
						(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)		
538	506900	I	Triège (Centrale de pompage)	1978		(1.20)	(0.30)	(0.21)	(0.05)	(0.10)	(0.15)		
539	507100	I	Châtelard-Vallorcine (C.pomp.)	1978		(18.00)	(40.00)	(40.00)	(12.50)	(50.00)	(62.50)		
540	507200		Vernayaz (CFF)	1927	1990	17.40	92.00	92.00	221.00	19.47	240.47		
541	507250		Vernayaz (STE SV SA)	2013		0.12	0.46	,44	1.00	1.40	2.40		
542	507300	I	La Bâtiaz	1978		35.00	85.00	85.00	112.50	95.00	207.50		
543	507400		Vernayaz (Pissevache)	2016		0.40	1.70	1,7	1.45	3.75	5.20		
544	507500		Miéville	1950	2012	6.50	70.00	70.00	63.20	47.10	110.30		
545	507600		Giétroz du Fond (C.de pomp.)	1965		(0.60)	(1.03)	(1.10)	()	(1.60)	(1.60)		
546	507700		Clusanfe (Centrale de pompage)	1950	1963	(2.00)	(0.88)	(0.90)	()	(0.80)	(0.80)		
547	507800		Aboyeu	1981		0.46	3.30	3,2	3.50	6.80	10.30		
548	507850		La Rasse	1998		0.20	0.72	,72	0.60	1.20	1.80		
549	507900	*	Lavey	1950	1990	220.00	90.00	70.00	190.00	210.00	400.00		
550	508000		La Peuffeyre	1927	2004	6.60	24.00	22.00	26.60	45.40	72.00		
551	508100		Sublin 1	1898	1993	5.20	8.00	7,2	8.00	23.00	31.00		
552	508200		Sublin 2	1911	2013	0.16	2.61	2,61	3.50	4.10	7.60		
553	508300		Bévieux	1943		4.10	1.90	1,8	4.20	7.30	11.50		
554	508400		Champéry Etrivouez	1901	1990	0.30	0.97	,58	0.81	1.45	2.26		
555	508450		Torrent de Soi	2005		0.37	0.92	,85	0.70	1.40	2.10		
556	508500		Monthey (Vièze)	1910	1999	5.00	13.60	11,6	18.50	36.80	55.30		
557	508600		Monthey (Tine)	1963	1994	1.50	9.80	9,4	14.80	24.60	39.40		
558	508650		Monthey (Commune)	1992		5.70	0.40	,36	0.80	1.20	2.00		
559	508675		Châble II	2014		0.08	0.42	,42	1.45	1.45	2.90		
560	508700	*	Diablerets	1957		1.75	5.40	5,2	9.40	5.80	15.20		

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
561 508800	Pont de la Tine	1913	1991	2.50	10.60	5,3	14.00	19.60	33.60
562 508810	Pont de la Tine Coussy-Loudze	2013		0.02	0.39	,38	1.07	1.07	2.14
563 508850	La Douve, Aigle	1989	2000	0.10	0.46	,42	1.10	1.00	2.10
564 508900	Les Farettes	1906	1967	6.50	20.30	20,3	36.00	50.00	86.00
565 508950	Fontanney	1997		0.41	0.33	,31	0.30	0.50	0.80
566 509000	Vouvry	1902	1953	0.92	8.00	7,5	3.20	2.92	6.12
567 509025	Croseau, Saint-Gingolph	2009		0.11	0.35	,35	1.00	1.30	2.30
568 509100 *	Veytaux	1972	2016	60.00	420.00	420.00	45.30	114.40	159.70
				(42.00)	(437.40)	(437.40)	()	()	()
569 509200	Sonzier	1901	1971	0.50	1.65	1,6	2.00	4.60	6.60
570 509300	Taulan	1887	1996	0.68	1.20	1,2	1.50	1.90	3.40
571 509350	Rivaz (Le Forestay)	2014		0.50	0.73	,73	2.00	0.60	2.60
572 509400	Plan-Dessous	1896	2001	10.70	10.70	7,85	16.80	10.70	27.50
573 509425	La Petite Vaux, Lavigny	2008		10.00	3.31	3,19	6.67	4.44	11.11
574 509450	Seujet	1994		405.00	8.70	5,6	9.80	10.20	20.00
575 509500	Vessy	1867	2007	10.50	0.32	,32	0.70	0.85	1.55
576 509600	Verbois	1943	1999	620.00	102.80	98.00	211.00	255.00	466.00
577 509700 I	Chancy-Pougny	1925	2013	620.00	34.88	32,3	74.29	83.98	158.27
578 509750 I	Chancy-Pougny Dot. passe pois.	2013		4.50	0.31	,31008	0.90	0.90	1.81
579 509800	La Rançonnière	1890	1984	2.00	1.60	1,3	0.80	0.50	1.30
580 509850 I	Le Châtelot-Centr. de dotation	2005		2.00	0.50	,475	1.55	1.63	3.18
581 509900 I	Le Châtelot	1953		44.00	15.80	15.00	28.50	21.50	50.00
582 510000 I	Refrain	1909	1956	23.00	0.30	,275	0.81	0.69	1.50

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service	Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)			
						(Consommation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)			
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	Hiver	Eté	Année
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
583 510100	I La Goule	1894	1958	22.00	5.60	5.00	13.30	11.42	24.72
584 600025	Ossasco	2012		0.70	1.27	1,27	1.20	3.50	4.70
585 600050	Sella	1991		2.00	1.93	1,85	2.00	0.90	2.90
586 600100	* Airolo	1947		7.00	60.00	58.00	69.70	32.60	102.30
587 600200	* Tremola/Sella (Cent.di pomp.)	1947		(1.20)	(0.98)	(1.12)	(0.30)	(1.60)	(1.90)
588 600300	Calcaccia	1922	1988	0.90	3.60	3,3	5.00	8.70	13.70
589 600400	* Ritom	1920	1958	6.60	44.00	44.00	84.00	71.00	155.00
590 600500	Stalvedro (AET)	1968		11.50	14.00	13.00	22.00	33.00	55.00
591 600600	Tremorgio	1925		1.60	10.00	10.00	5.60	1.20	6.80
592 600650	Ri di Foch 2 Prato (Leventina)	2008		0.07	0.31	,31	0.80	1.20	2.00
593 600700	Ceresa 1	1950		0.30	2.00	1,8	4.40	6.50	10.90
594 600750	Piumogna, Dalpe	2000		1.65	1.00	1.00	1.22	3.88	5.10
595 600800	Piottino	1932	1958	24.00	72.90	60.00	128.00	172.00	300.00
596 600900	Ticinetto	1907	1998	2.00	2.90	2,8	2.50	8.00	10.50
597 601000	Biaschina	1966	1974	54.00	141.00	135.00	142.00	240.00	382.00
598 601100	Luzzzone	1963		11.60	20.00	19.00	5.60	21.20	26.80
599 601200	Olivone	1962		20.00	102.00	96.00	140.30	69.80	210.10
600 601300	Biasca	1959	2007	55.00	324.00	324.00	313.00	375.00	688.00
601 601400	Spina (Isola)	1962		6.00	20.90	20.00	15.40	47.40	62.80
602 601500	Spina (Valbella)	1963		5.00	4.20	4.00	1.70	8.20	9.90
603 601550	Mesocco (Nan Ros)	2010		0.09	0.35	,35	0.55	1.05	1.60
604 601600	Soazza	1961		14.00	83.00	80.00	54.10	191.00	245.10
605 601700	Lostallo	1958		4.00	25.00	24,2	19.40	52.30	71.70

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
606 601800	Piani di Verdabbio	1957	1987	3.50	0.30	,3	0.43	0.87	1.30
607 601900	Grono	1965		6.60	37.50	36,25	27.44	66.52	93.96
608 602000	Sassello	1951		6.00	20.80	20.00	29.60	59.80	89.40
609 602100	Morobbia	1903	1970	5.00	15.50	15.00	14.70	27.70	42.40
610 602200	Gordola	1965		50.00	132.50	105.00	100.00	115.00	215.00
611 602300	Tenero-Centrale di dotazione	1972		2.00	4.25	4,4	5.00	7.00	12.00
612 602400	Peccia (Sambuco)	1955		14.50	54.00	44.00	60.50	24.90	85.40
613 602450	Peccia (Corgello)	1991		(4.40)	(24.00)	(22.00)	(1.50)	(10.50)	(12.00)
614 602500	Robiei	1968	2016	3.80	0.98	,96	0.60	1.40	2.00
615 602600	Bavona	1966		49.00	192.00	165.00	26.70	3.70	30.40
616 602675	Broglia, com. Lavizarra	1968		(36.40)	(162.00)	(140.00)	()	(24.90)	(24.90)
617 602700	Cavergno	1966		18.00	140.00	124.00	177.20	147.10	324.30
618 602800	Verbania 1	2016		0.26	2.12	2,2	2.00	4.70	6.70
619 602900	Verbania 2	1955		26.00	114.00	104.00	200.80	196.90	397.70
620 602950	Campo Vallemaggia	1953		44.00	119.00	96.00	148.70	197.60	346.30
621 602975	Cerentino	1973		25.00	62.00	50.00	68.00	92.40	160.40
622 603000	Giumaglio	2002		0.86	1.28	1,22	1.92	5.18	7.10
623 603100	Ponte Brolla	2004		0.65	1.38	1,34	1.70	5.30	7.00
624 603200	Stampa	1967		2.80	8.94	8,7	9.00	16.30	25.30
625 603250	Sigirino (Monteceneri)	1904	1958	10.00	3.10	3.00	5.40	8.00	13.40
626 603300	Valmara	1926	1991	2.00	5.00	3,6	8.00	7.00	15.00
		2015		0.20	0.84	1.00	1.10	1.70	2.80
		1890	1999	0.45	0.95	,95	2.47	3.18	5.65

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale		Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
			Pre-mière	Après dernière transformation				(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)
					(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver	Eté	Année
					((((((
))))))
627	603400	Gabi	1957	1986	4.80	11.33	11.00	6.20	31.40	37.60
628	603500	Gondo	1952	2017	14.00	61.00	65.00	42.00	155.00	197.00
629	603600	Tannuwald	1953	1979	2.00	5.20	5.00	3.90	13.60	17.50
630	700100	Palü	1927	2004	4.50	9.50	10,5	11.00	3.00	14.00
					((((((
631	700200	Bernina (Centrale di pomp.)	1923		0.84	3.00	3.20		4.00	4.00
					((((((
632	700300	Cavaglia	1927	2016	2.00	0.52	0.60	0.30		0.30
633	700400	Robbia	1910	2005	4.20	7.00	7.00	9.00	14.00	23.00
634	700450	Pedecosta, Poschiavo	2010		6.00	27.00	27.00	36.00	64.00	100.00
635	700500	Campocologno 1	1907	2003	0.15	0.51	,51	0.90	1.65	2.55
636	700600	Campocologno 2	1950		13.00	50.00	50.00	68.00	127.00	195.00
637	700700	Lizun	1961		14.50	1.62	1,5	1.90	4.10	6.00
638	700800	Löbbia (Albigna)	1959	2004	2.20	6.60	6,6	1.40	16.10	17.50
639	700850	Plancanin	1991		13.40	86.00	86.00	87.40	21.20	108.60
640	700900	Löbbia (Forno)	1960		1.00	0.50	,5	0.02	0.50	0.52
641	701000	Löbbia, Pumpe Maira (Pumpzen.)	1967		1.80	9.00	9.00	3.20	31.60	34.80
					((((((
642	701100	Löbbia, Pumpe Forno (Pumpzen.)	1960		4.20	28.20	30.00		8.40	8.40
					((((((
643	701200	Löbbia,Pumpe Murtaira (Pumpz.)	1963		4.00	6.50	7.00		3.70	3.70
					((((((
644	701350	Molino	2017		1.00	2.00	2.00		2.70	2.70
645	701400	Castasegna	1959	1980	3.00	0.51	,48	0.55	1.30	1.85
646	800100	Silvaplana	1891	1973	16.00	100.00	100.00	98.70	159.10	257.80
647	800150	Pradella Wehr-Dotierzentrale	2014		1.00	1.47	1,4	0.90	3.90	4.80
648	800200	Islas	1932	2007	10.00	0.96	,96	0.53	1.94	2.47
					10.40	4.40	4,2	3.00	13.00	16.00

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '*'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.



Statistique des aménagements hydroélectriques de la Suisse

Tableau 29 : Centrales existantes (classées par ordre numérique)

Etat au: 1er janvier 2018

Numéro de la centrale	Nom de la centrale	Mise en service		Débit maximal turbiné	Puissance installée des turbines	Puissance max. disponible aux bornes des alternateurs	Production moyenne escomptée (Pompage-turbinage non compris)		
		Pre-mière	Après dernière transformation	(Débit maximal refoulé)	(Puissance installée des pompes)	(Puissance max. absorbée par les moteurs)	(Consomation d'énergie moyenne) (Pompage-turbinage non compris)		
				(m3/s)	(MW)	(MW)	Hiver (GWh)	Eté (GWh)	Année (GWh)
649 800250	Roseg, Samedan	1933	2003	0.18	0.31	,31	0.90	1.00	1.90
650 800300	Morteratsch	1890	2016	1.50	1.60	1,6	2.10	4.90	7.00
651 800350	Champagna 1	1992		0.12	0.36	,36	0.30	1.07	1.37
652 800400	Madulain	1903	1980	0.50	1.56	1,51	1.30	5.10	6.40
653 800450	Sot Ruinas, Susch	2010	2015	2.00	5.86	5,63	5.00	21.00	26.00
654 800460	Lavin Prà da Plaiv (Lavinuoz)	2014		1.00	3.07	2,95	1.50	9.30	10.80
655 800475	Guarda (Ara), Garsun	1998		0.15	0.35	,35	0.90	1.10	2.00
656 800480	Tasnan	2014		2.50	6.60	6,6	2.00	17.30	19.30
657 800490	Tarasp (Ischla)	2010		0.34	0.92	1,1	2.00	2.80	4.80
658 800500	Clemgia	1903	2001	1.50	1.90	1,2	3.00	4.00	7.00
659 800550	Chasura	1994		0.06	0.30	,3	0.23	0.75	0.98
660 800575	Alp Trida-Laret, Samnaun	2017		0.11	0.46	,46	0.25	1.50	1.75
661 800600	Spissermühle (Schergenbach)	1970		0.70	0.96	,86	1.60	3.10	4.70
662 800700	I Punt dal Gall-Dotierzentrale	1969		2.47	2.80	2,3	1.66	3.79	5.45
663 800800	I Ova Spin	1970		33.00	54.00	46,5	67.50	19.90	87.40
				(32.00)	(52.00)	(50.20)	(5.80)	(41.90)	(47.70)
664 800900	Ova Spin-Dotierzentrale	1969		1.20	0.47	,45	0.28	1.29	1.57
665 801000	Pradella	1970		72.00	300.00	288.00	395.00	625.00	
666 801100	Martina	1994		93.00	84.00	72.00	109.00	189.70	298.70
667 900100	Muranzina	1958	1995	0.60	2.00	1,8	3.74	5.96	9.70
668 900200	Chasseras	1991		0.77	1.07	1,03	3.70	4.10	7.80

- Seules les centrales d'une puissance maximale égale ou supérieure à 300 kW sont prises en considération.
- Dans la colonne 'Numéro de la centrale', les aménagements internationaux sont notés par un 'I', les aménagements intercantonaux par un '**'.
- Aménagements internationaux: pour la puissance et l'énergie, seule la part de souveraineté suisse est prise en considération.
- Energie de pompage pour l'accumulation saisonnière non déduite.