



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

**Tabelle 13 / SH: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Schaffhausen**  
(geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2026

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale		Betriebs- aufnahme		Ausbau- wasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
			Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
					(m <sup>3</sup> /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
1 108900	I	Wunderklingen	1895	2026	5.50	0.44	0.41	1.40	1.00	2.40
2 106300		Engeweiher	1909	1993	4.10	5.00	5.00			
					( 3.10 )	( 5.30 )	( 5.30 )			
3 108700	* I	Eglisau	1920	2012	500.00	14.76	14.37	43.44	50.28	93.71
4 106400	*	Neuhausen	1951	2011	29.90	2.80	2.58	10.96	10.95	21.91
5 106500	* I	Rheinau	1956	2005	400.00	2.98	2.92	9.26	10.46	19.72
6 106200	* I	Schaffhausen	1964		500.00	20.31	19.68	64.51	74.74	139.25
						46.28	44.96	129.56	147.42	276.99
						( 5.30 )	( 5.30 )			

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "\*".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.