Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni DATEC

## Ufficio federale dell'energia UFE

Sezione Diritto dell'elettricità, del trasporto in condotta e delle acque

Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (46)

## Controlli periodici nel caso di autorizzazioni d'installazione limitate

Aggiornata al 1° settembre 2020

## Domanda:

Un servizio d'ispezione accreditato può eseguire un controllo periodico di impianti sui quali ha effettuato lavori il titolare di un'autorizzazione d'installazione limitata soggetto alla vigilanza dello stesso servizio?

## Risposta:

Sì. Tra i compiti dei servizi d'ispezione accreditati rientra anche l'effettuazione di controlli tecnici degli impianti costruiti dai titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata (cfr. art. 32 cpv. 1 e cpv. 2 lett. b OIBT). Le persone menzionate nell'autorizzazione limitata effettuano una prima verifica o un controllo dei lavori eseguiti. In seguito, redigono un verbale in merito, lo firmano e lo conservano per gli organi di controllo. Redigono anche un elenco dei lavori eseguiti (art. 25 cpv. 2 e 3 OIBT). Nella prassi il servizio d'ispezione accreditato esamina il verbale menzionato e il verbale della prima verifica. Inoltre, effettua singoli controlli a campione in loco. Esso svolge quindi una funzione di mera vigilanza e non effettua un vero e proprio controllo finale. Per questo motivo, il servizio d'ispezione accreditato non è considerato essere "dalla parte" dell'installatore e può effettuare il controllo periodico.