



Statistik der Wasserkraftanlagen der Schweiz

Tabelle 13 / ZG: Bestehende Zentralen mit Hoheitsanteil des Kantons Zug (geordnet nach erster Betriebsaufnahme)

Stand: 1. Januar 2026

Nummer der Zentrale	Name der Zentrale	Betriebsaufnahme		Ausbauwasser- menge	Instal. Turbinen- leistung	Max. mögl. Leistung ab Generator	Mittlere Produktionserwartung (Ohne Umwälzbetrieb)		
		Erste	Nach letztem Umbau	(Förder- wasser- menge)	(Instal. Pump- Leistung)	(Max. mögl. Leistungs- aufnahme der Motoren)	(Mittlerer Energiebedarf) (Ohne Umwälzbetrieb)		
				(m ³ /s)	(MW)	(MW)	Winter (GWh)	Sommer (GWh)	Jahr (GWh)
1 305000	Lorzentobel 3	1854	2020	3.10	2.00	1.90	4.70	5.30	10.00
2 304900	Lorzentobel 1	1891	2005	3.20	1.67	1.20	2.60	3.20	5.80
3 305200	Hagendorn	1893	2010	12.00	0.58	0.56	1.30	1.29	2.59
4 404800 *	Waldhalde	1895	1967	4.50	1.25	1.15	3.39	3.75	7.13
5 305100	Untermühle Cham	1897	2010	12.00	0.60	0.58	1.41	1.29	2.70
6 304800	Lorzentobel 2	1898	1943	2.90	1.90	1.70	3.80	4.20	8.00
7 304750	Innere Spinnerei	1908	1981	2.30	0.45	0.43	0.99	1.30	2.29
8 404400 *	Etzelswerk Altendorf	1937	1992	34.50 (10.00)	21.98 (8.48)	21.20 (8.48)	20.63	17.18	37.81
9 304770	Neuägeri	2015		2.60	0.34	0.33	0.38	1.42	1.80
					30.77 (8.48)	29.05 (8.48)	39.20	38.92	78.12

- Nur Zentralen mit einer maximal möglichen Leistung ab 300 kW erfasst.
- Im Feld "Nummer der Zentrale" sind internationale Wasserkraftanlagen mit einem "I" markiert, interkantonale mit einem "*".
- Internationale Wasserkraftanlagen: Bei Leistungs- und Energiedaten nur Hoheitsanteil der Schweiz berücksichtigt.
- Interkantonale Wasserkraftanlagen: Leistungs- und Energiedaten nach festgelegtem Hoheitsanteil.
- Pumpenergie für die Saisonspeicherung ist nicht abgezogen.