



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / BE Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Berna
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m ³ /s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
1 207000	Hagerhüsli	1854	2002	12.00	0.50	0.48	1.30	1.20	2.50
2 207100	Bätterkinden	1855	2002	12.00	0.40	0.38	1.10	1.10	2.20
3 206750	Frinvillier	1869	2006	7.50	0.33	0.45	0.85	0.70	1.55
4 206900	Bözingen	1876	2013	6.60	3.25	3.10	7.38	4.92	12.30
5 206600	Rondchâtel	1883	2013	7.00	4.00	4.10	8.20	4.60	12.80
6 201500	Meiringen 1	1889	1946	0.75	1.08	0.98	2.60	3.70	6.30
7 207300	Moosbrunnen 1	1889	2014	12.00	0.52	0.50	1.00	1.60	2.60
8 203300	Matte	1891	2007	40.00	1.16	1.15	3.90	3.10	7.00
9 207200	Utzenstorf	1893	1949	12.00	0.38	0.35	0.90	0.90	1.80
10 202200	Interlaken Kanal	1894	2022	33.00	1.09	1.20	3.60	3.40	7.00
11 206800	Taubenloch	1896	2006	3.00	0.32	0.30	1.00	1.00	2.00
12 202560	Weissenburg	1898	1999	0.90	0.37	0.36	0.86	1.20	2.06
13 202500	Spiez	1899	1986	32.00	18.66	18.60	44.20	60.30	104.50
14 205100	Hagneck 1 Dotierzentrale	1900	2016	40.00	2.91	3.10	8.40	9.00	17.40
15 203100	Thun Eidg	1901	1937	6.00	0.44	0.35	1.10	0.90	2.00
16 202450	Moosweid	1903	2014	0.15	0.42	0.41	0.50	1.40	1.90
17 202300	Kandersteg Zilfuri	1903	2022	0.90	1.80	1.70	4.25	4.43	8.68

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "***".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / BE Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Berna
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m3/s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
18 202100	Stechelberg	1905	1979	2.00	4.60	4.30	6.10	16.50	22.60
19 201700	Schattenhalb 1plus	1907	2017	1.30	2.30	2.72	0.70	6.00	6.70
20 202000	Lütschental	1908	2011	8.50	11.90	11.90	15.60	46.80	62.40
21 203400	Felsenau	1909	1989	100.00	11.50	11.50	29.90	40.00	69.90
22 202400	Kandergrund	1911	1991	7.30	19.00	18.80	29.40	72.40	101.80
23 205000	Kallnach	1913	1998	45.00	8.10	8.30	25.20	33.40	58.60
24 203000	Aarewerk94	1917	1994	49.65	2.83	2.80	2.80	5.60	8.40
25 203200	Blumenstein	1918	1990	0.13	0.65	0.72	1.20	2.20	3.40
26 203500	Mühleberg	1920	2015	291.00	44.59	45.00	54.50	105.50	160.00
27 208000 *	Schwarzhäusern	1923	1979	200.00	7.40	5.50	16.60	20.39	36.98
28 201600	Schattenhalb 2	1927	2026	1.40	1.90	1.60		3.00	3.00
29 200400	Handeck 1	1932	2027	10.50	44.00	48.00	44.08	72.54	116.62
30 202425	Engstligenalp	1937	2011	1.35	0.60	0.60	0.40	1.70	2.10
31 200800	Innertkirchen 1 und 1a	1943	2007	69.00	394.00	370.00	249.40	518.40	767.80
32 202600	Klusi	1946	1996	0.18	1.30	1.20	2.20	1.60	3.80
33 203700	Gsteig	1948	2015	2.00	0.72	0.72	0.85	1.70	2.55
34 201800	Giessbach	1949	2005	0.30	0.93	0.90	2.60	4.50	7.10

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "***".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / BE Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Berna
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasfor- mazione				(Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
							Inverno	Estate	Anno
				(m3/s)	(MW)	(MW)	(GWh)	(GWh)	(GWh)
35 200500	Handeck 2 und 2a	1950	2016	57.30	218.00	215.00	111.00	217.50	328.50
36 201400	Meiringen 2	1950	2021	0.36	1.65	1.64	3.70	6.60	10.30
37 200200	Grimsel 1 Oberaar	1954	2006	8.00	34.00	34.00	36.00	36.00	72.00
38 508700	* Diablerets	1957		1.75	3.50	2.66	5.81	3.55	9.36
39 202700	Erlenbach	1959	2005	6.40	18.00	17.00	18.80	35.60	54.40
40 201900	Isch	1960		0.40	1.40	1.40	2.05	4.05	6.10
41 200900	Fuhren Gental	1961		3.00	9.60	9.50	3.00	13.70	16.70
42 201000	Fuhren Pumpzentrale	1961		(1.90)	(4.40)	(4.60)	(2.60)	(7.60)	(10.20)
43 202900	Aarewerk62	1962		125.00	6.94	7.00	10.84	21.20	32.04
44 202800	Simmenfluh	1962	2000	22.00	9.10	9.10	17.60	30.80	48.40
45 204800	Niederried	1963	1992	170.00	15.00	14.40	32.00	46.30	78.30
46 204700	* Schiffenen	1964		135.00	2.93	2.88	2.85	2.35	5.19
47 203600	* Innergsteig	1966		2.50	13.07	13.07	5.66	22.36	28.02
48 201200	Hopflauenen Leimboden	1967		2.20	5.40	6.00	6.30	16.20	22.50
49 201100	Hopflauenen Trift	1967	1974	23.60	82.00	85.00	25.10	197.20	222.30
50 201300	Innertkirchen 2	1967	1974	29.50	54.00	53.00	20.80	128.50	149.30
51 204900	Aarberg	1968	1994	170.00	15.20	14.60	32.39	52.04	84.43

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "***".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / BE Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Berna
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m ³ /s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
52 207800	Bannwil	1970	2000	450.00	28.50	28.20	65.20	72.00	137.20
53 207700 *	Flumenthal	1970	2009	350.00	10.23	9.48	24.64	31.08	55.71
54 200300	Grimsel 1 Nachschubmaschine	1974	2007	20.20	32.00	26.00	20.00	27.00	47.00
55 200600	Handeck 3	1976		14.30 (8.50)	55.00 (48.00)	55.00 (50.00)	6.70 (8.60)	17.30 (22.40)	24.00 (31.00)
56 200100	Grimsel 2	1981		100.00 (77.00)	388.00 (392.00)	382.00 (347.00)			
57 206950	Brügg	1995		225.00	5.20	5.20	10.90	13.20	24.10
58 207900 *	Wynau	1996		220.00	10.82	9.38	19.84	26.16	46.00
59 202350	Kandersteg Dorf	1996	2012	1.20	1.03	1.00	2.28	2.78	5.06
60 202475	Engstlige	1996	2018	1.50	0.85	0.72	1.50	3.50	5.00
61 203350	Engelhalde Dotierzentrale	1998		16.00	0.46	0.45	1.10	0.85	1.95
62 202150	Kammri	1998		0.25	0.80	0.78	1.30	2.70	4.00
63 202125	Geissbrunnen	1999		0.23	0.47	0.45	0.60	1.40	2.00
64 206975	Wannenfluh	1999		12.00	0.40	0.37	0.94	0.86	1.80
65 206550	Sous les Roches	2005		5.00	0.39	0.36	0.96	0.84	1.80
66 202290	Kandersteg Alpbach	2009		1.00	2.20	2.16	2.54	8.76	11.30
67 201750	Schattenhalb 3	2010		3.36	11.00	9.90	14.60	37.80	52.40

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantionali con una "".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantionali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.



Statistica degli impianti idroelettrici della Svizzera

Tabella 13 / BE Centrali esistenti con quota parte di sovranità del cantone: Berna
(ordinate secondo la data della prima messa in servizio)

Stato al: 1° gennaio 2026

Numero della centrale	Nome della centrale	Messa in servizio		Portata massima utilizzabile (Portata elevata massima) (m3/s)	Potenza installata delle turbine (Potenza installata delle pompe) (MW)	Potenza mass. disponibile ai morsetti dei generatori (Potenza mass. che può essere assorbita dai motori) (MW)	Produzione media prevista (pompaggio-turbinaggio non compreso) (Consumo medio d'energia) (pompaggio-turbinaggio non compreso)		
		Primo	Dopo l'ultima trasformazione				Inverno (GWh)	Estate (GWh)	Anno (GWh)
68 203650	Lauenen Louibach	2014		3.50	0.90	0.90	0.65	2.55	3.20
69 205150	Hagneck 2	2015		280.00	20.96	21.00	30.20	49.30	79.50
70 206985	Gohlhaus	2016		16.00	0.43	0.42	0.90	1.30	2.20
71 200750	Innertkirchen 3	2016		3.00	3.00	3.28	3.10	10.00	13.10
72 202550	Laubeggfall	2016		12.00	2.80	2.60	4.50	9.30	13.80
73 200740	Lochmedli Hostetbach	2016		0.40	1.44	1.29	0.90	3.30	4.20
74 202520	Matten Fermelbach	2016		0.90	2.09	1.75	3.40	5.90	9.30
75 202530	Simelemoos	2016		9.50	0.35	0.31	0.30	0.90	1.20
76 200150	Grimsel Nollen	2017	2026	3.00	1.50	1.40	2.30	2.70	5.00
77 202430	Spiggebach	2017		1.55	2.90	2.90	3.00	7.00	10.00
78 201510	Reutiberg 2	2021		0.13	0.48	0.38	0.60	0.60	1.20
79 202440	Augand	2023		30.00	8.30	8.08	9.13	25.97	35.10
80 202110	Sandweidli Sousbach	2025		1.40	11.30	11.40	4.60	25.90	30.50
					1'687.54 (444.40)	1'645.48 (401.60)	1'143.25 (11.20)	2'280.57 (30.00)	3'423.81 (41.20)

- Sono prese in considerazione solo le centrali con una potenza massima uguale o superiore a 300kW.
- Nella colonna "Numero della centrale" gli impianti internazionali sono segnati con una "I", quelli intercantonali con una "".
- Impianti internazionali: per la potenza e l'energia, è presa in considerazione solo la parte di sovranità svizzera.
- Impianti intercantonali: la potenza e l'energia, è presa in considerazione sulla base delle rispettive parti di sovranità cantonale.
- L'energia di pompaggio per l'accumulazione stagionale non è sottratta.