



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (8) - aggiornamento

Controllo del rapporto di sicurezza

Aggiornata al 1° settembre 2020

Domanda:

Quali requisiti deve soddisfare un gestore di rete in relazione all'esecuzione dei suoi compiti di pertinenza statale (registri, esame e valutazione sommaria del rapporto di sicurezza, prescrizione ed esecuzione di controlli saltuari)?

Risposta:

La persona che effettua valutazioni tecniche, controlli, controlli saltuari ecc. (anche se questi vengono in parte effettuati in ufficio) deve essere almeno autorizzata ad effettuare controlli (cfr. art. 30 OIBT). Al contrario, lavori come il controllo dei termini l'inoltro di solleciti per i controlli periodici ecc. possono essere sbrigati direttamente dal personale amministrativo.