



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (17)

Impianti speciali (3)

Aggiornata al 28.01.2002 – **ritirata a partire dal 1.1.2017**

Domanda:

In futuro gli impianti elettrici nei locali utilizzati a scopo sanitario delle categorie 3 e 4 (sale operatorie) e quelli situati nelle zone 0 e 20 nonché 1 e 21 di protezione contro le esplosioni saranno sottoposti al controllo da parte di un servizio d'ispezione accreditato o dell'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (Ispettorato).

In questo contesto, l'Ispettorato o il servizio d'ispezione accreditato si limita a controllare i singoli locali che rientrano in questa categoria o l'intero esercizio, nell'ambito dei controlli di collaudo e di quelli periodici, è sottoposto al controllo degli organi summenzionati?

Risposta:

Secondo l'OIBT il controllo dei servizi d'ispezione accreditati o dell'Ispettorato si limitano ai locali utilizzati a scopo sanitario o alle zone di protezione contro le esplosioni. La prescrizione non si estende dunque a tutto l'esercizio. Le parti dell'impianto che non rientrano nella categoria summenzionata sono sottoposte al controllo da parte di un organo indipendente o all'autocontrollo nel caso della costruzione di impianti con un periodo di controllo di 20 anni.