



Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT)

Scheda informativa (32) - aggiornamento

Eliminazione dei difetti dopo il controllo periodico

Aggiornata al 1° maggio 2020

Domanda:

Durante un controllo periodico l'organo di controllo indipendente constata diversi difetti. Il proprietario dell'impianto elettrico incarica un installatore elettricista di riparare i difetti. Dopo l'eliminazione dei difetti, l'installatore elettricista deve redigere un rapporto di sicurezza?

Risposta:

No, in caso di riparazione di difetti nell'ambito dei controlli periodici non è richiesto un rapporto di sicurezza, bensì un verbale di misurazione e di verifica. È sufficiente che al termine dei lavori l'installatore elettricista confermi all'organo di controllo indipendente di aver riparato i difetti, riportando sul rapporto di controllo, completo di firma e data, la dicitura «difetti eliminati» (una semplice telefonata non basta) e allegando, qualora sia separato, il verbale di misurazione e di verifica. In seguito spetta all'organo di controllo indipendente valutare se fidarsi della comunicazione dell'installatore elettricista oppure se procedere a un ulteriore controllo prima di rilasciare il rapporto di sicurezza. Dipende dalle circostanze concrete di ogni singolo caso: in generale vale il principio secondo cui un ulteriore controllo è necessario solo se vi sono difetti molteplici e/o pericolosi, mentre si può farne a meno nel caso di difetti minori.